



(本設) 配管平面図
S=1:500




標準断面図
S=1:100



- 注 記
- 管延長の配管寸法は平面長を示し、() 書き寸法は管実長を示す。
 - 下水道工事と調整を行い、施工のこと。
 - 現場状況に応じ責任者の指示を仰ぎ、矢板を考慮する。
 - 地下構造物、埋設物及び既設管には十分注意して施工のこと。
 - 下水道管との離隔は、管外で30cm程度とする。
 - 既設水道管の埋設位置、埋設深は不明なため、施工時あった場合はその部分を撤去すること。






位置図
S=1:5,000



町道分乗寺線			
位 置	鳥取県 東伯郡 琴浦町		
	大字 西宮地内		
工 事 名	上水道配水管布設替工事 (西宮地区R2-2工区)		
図 名	(本設)配管平面図・標準断面図		
単 位	M・mm	縮 尺	図示
7 葉 中 ノ 1			
令和 2 年度 施行 琴 浦 町			

(本設) 配管詳細図


NO SCALE










C部詳細図

S=NON

平面図



断面図



町道分乗寺線	鳥取県 東伯郡 琴浦町
位置	大字 西宮地内
工事名	上水道配水管布設替工事 (西宮地区R2-2工区)
図名	(本設) 配管詳細図
単位	M・mm 縮尺 NON
7 葉中ノ 2	
令和 2 年度 施行	琴浦町

〔西宮〕

—戸

2戸

2戸

町道As ⑥	宅内Co ⑦	宅内未 ⑧
-----------	-----------	----------

- ※ 施工範囲内の量水器を再度確認のこと。
- ※ 量水器BOXの位置及び種類（FRP製、鋼鉄製）等は、再度、監督員と確認のうえ、現場の状況に応じて設置のこと。
- ※ 引き込みの給水管分布部にも、埋設保護シートを敷設のこと。
- ※ 各宅内の既設給水管に接続する際、監督員と確認のうえ、現場の状況に応じて接続のこと。

Aタイプ

(既設管接続)



位 置	鳥 取 県 東 伯 郡 琴 浦 町		
	大字 西宮地内		
工 事 名	上水道配水管布設替工事 (西宮地区R2-2工区)		
図 名	(本設)給水材料集計表・標準図		
単 位	M・mm	縮 尺	NON
7 葉 中 ノ 3			
令和 2 年度 施行 琴 浦 町			

	皇取道 甫伯郡 琴浦町
--	-------------

位 置	馬取米	米田郡	今浦町

大字 西宮地内

	上水道配水管布設替工事
--	-------------

工事名	工水通配水管市設自主工事 (西宮地区R2-2工区)
-----	------------------------------

図	タ	(本設)給水材料集計表、標準図
---	---	-----------------

因	石	(本改)柏木材料未計我	標半因


單位	M · mm	縮尺	NON
----	--------	----	-----

7 葉 中 ノ 3


合和 2 年度施行	琴浦町
-----------	-----

(本設) 掘削標準断面図
S=1:20


①	(町道) アスファルト舗装
HIVPφ75 土被り H=1.2m(t=4, 10, 15)	








②	(町道) アスファルト舗装
HIVPφ75 土被り H=0.9m(t=4, 10, 15)	



③	(町道) アスファルト舗装
HIVPφ75 上越し部① (t=4, 10, 15)	





④	(町道) アスファルト舗装
HIVPφ75 上越し部② (t=4, 10, 15)	




※床版部は舗装厚が確保できないため、仮復旧厚を4cmとする。

⑤	(町道) アスファルト舗装
HIVPφ75 上越し部③ (t=4, 10, 15)	




※床版部は舗装厚が確保できないため、仮復旧厚を4cmとする。


⑥	(町道) アスファルト舗装
HIVPφ30以下 土被り H=0.9m(t=4, 10, 15)	



⑦	宅内給水 コンクリート舗装
HIVPφ20 土被り H=0.3m	



⑧	宅内給水 未舗装
HIVPφ20 土被り H=0.3m	




町道分乗寺線			
位 置	鳥取県 東伯郡 琴浦町		
工 事 名	大字 西宮地内		
図 名	上水道配水管布設替工事 (西宮地区R2-2工区)		
単 位	M・mm	縮 尺	1:20
7 葉 中 ノ 4			
令和 2 年度 施行 琴 浦 町			


S=1 : 500




S=1 : 100



S=NON



S=1:5.000



町道分乗寺線

位 置	鳥取県 東伯郡 琴浦町		
工事名	大字 西宮地内 上水道配水管布設替工事 (西宮地区R2-2工区)		
図 名	(仮設)配管平面図・詳細図		
単 位	M・mm	縮 尺	図示
7 葉 中 / 5			
令和 2 年度施行 琴 浦 町			

(仮設) 給水材料集計表
[西宮]

(補助)	給水戸数	一戸
(非補助)	給水戸数	二戸
(水道单独)	給水戸数	二戸

[illegible]


注 記

- ※ 施工範囲内の量水器を再度確認のこと。
- ※ 現場状況に応じ、監督員と協議のうえ、仮設給水配管を行うこと。


(仮設) 給水分岐標準図

※止水栓をはずして、メータに接続のこと。

Aタイプ



Bタイプ




町道分乗寺線

鳥取県 東伯郡 琴浦町		
位 置	大字 西宮地内	
工 事 名	上水道配水管布設替工事 (西宮地区R2-2工区)	
図 名	(仮設)給水材料集計表・標準図	
単 位	M・mm	縮 尺 NON
7 葉 中 ノ 6		
令和 2 年度 施行 琴 浦 町		


(仮設) 掘削標準断面図
S=1:20

①	(町道) アスファルト舗装
PPφ50 土被り H=1.2m(t=4, 10, 15)	

布設時




撤去時




②	(町道) アスファルト舗装
PPφ50 土被り H=0.3m(t=4, 10, 15)	

布設時




撤去時




③	(町道) アスファルト舗装
PPφ50 土被り H=0.9m(t=4, 10, 15)	

布設時




撤去時




④	(町道) アスファルト舗装
PPφ30以下 土被り H=0.3m(t=4, 10, 15)	

布設時




撤去時




⑤	宅内給水 コンクリート舗装
PPφ20 土被り H=0.3m	



布設時



撤去時



管固定工標準図



町道分乗寺線			
位 置	鳥取県 東伯郡 琴浦町		
	大字 西宮地内		
工 事 名	上水道配水管布設替工事 (西宮地区R2-2工区)		
図 名	(仮設)掘削標準断面図		
単 位	M・mm	縮 尺	図示
7 葉 中 ノ 7			
令和 2 年 度 施 行 琴 浦 町			