




S=1:500



V=1:100
H=1:500




DL=70.00



- ・汚水拵設置位置は、施工前に再度確認すること。
- ・地下埋設物は、資材と資料・現地で止水弁を確認し平面図に記入すること。不明の箇所については調査、移設等を行うこと。
- ・コンクリート舗装部の復旧方法については、施工前に発注者と協議を行うこと。
- ・施工時の車両通行は、片側交互通行を基本とするが通行止めが必要な場合は地区内に周知すること。
- ・家屋及び外壁に近接する箇所の施工は、掘削時など十分留意すること。

S-1:E 000



管 号		4023	4025		4027-1		4027-3	
管 径 (mm)		VUØ150	VUØ150		VUØ150		VUØ150	
勾 配 (%)		14.0	3.5		5.0	3.5	3.5	
延 長 (m)		19.00	17.50	6.00 ± 5.0	9.40	17.50	50.00	26.00 ± 6.00
地 盤 高 (m)		4023-1-0.00-0.00-1.43-78.10-1.16-78.43	4025-1-19.00-19.00-1.39-77.44-1.13-78.13	4025-2-17.50-36.50-1.34-77.83-1.08-78.02	4027-1-17.50-72.90-2.09-76.44-1.82-78.92	4027-3-50.00-122.90-2.33-78.36-2.08-78.97	4027-4-26.00-146.90-2.38-78.83-2.08-78.83	4028-1-6.00-154.90-2.30-78.61-2.03-78.80
土 被 り (m)								
計画管底高 (m)								
掘 削 深 (m)								
追加距離 (m)								
単 距 離 (m)								
測 点								

位 置	琴 浦 町 大 字 下 光 好		
工 事 名	公共下光好地区 (32-4工区) 工事		
図 名	平面図・縦断面図・標準断面図・位置図		
単 位	m	縮 尺	図 示
2 葉 中 / 1			
令和 2 年度 施行		琴 浦 町	