




S=1:500


$$S=1 \cdot 100$$


S=1:10.000





位 置	鳥取県 東伯郡 琴浦町		
	大字 松谷地内		
工 事 名	上水道配水管布設替工事 (松谷地区R3-1)		
図 名	(本設)配管平面図・標準断面図		
単 位	M・mm	縮 尺	図示
	7 葉 中 / 1		
	令和 3 年度 施行 琴 浦 町		

(本設) 配管詳細図

S=NON


A部詳細図

S=NON




地上式消火栓①接続詳細図

S=NON




止水栓詳細図

S=NON



止水栓室標準図

(参考図) S=NON



※ 使用材料・ギヤ高さ等については、監督員と協議のこと。

凡 例

- 45° (扇形金具付)
- HIVP (RR) 用確認防止金具


位 置	鳥 取 県 東 伯 郡 琴 浦 町
	大字 松谷地内
工 事 名	上水道配水管布設替工事 (松谷地区R3-1)
図 名	(本設) 配管詳細図
単 位	M・mm 縮 尺 NON
	7 葉 中 ノ 2
	令和3年度施行 琴 浦 町

(補助)	給水戸数	1戸
(非補助)	給水戸数	1戸
(水道单独)	給水戸数	0戸

[illegible]

※ 施工範囲内のゲートバルブ、量水器を再度確認のこと。  
※ 引き込みの給水管布設部にも、埋設標識シートを敷設のこと。


Aタイプ




位 置	鳥取県 東伯郡 琴浦町		
	大字 松谷地内		
工 事 名	上水道配水管布設替工事 (松谷地区R3-1)		
図 名	(本設)給水材料集計表・標準図		
単 位	M・mm	縮 尺	NON
7 葉 中 / 3			
令和 3 年度 施行 琴 浦 町			

(本設) 掘削標準断面図  
S=1:20


①	(町道) アスファルト舗装
	H1VPφ100 土被り H=1.0m(t=4, 10, 15)




②	(町道) アスファルト舗装
	H1VPφ75 土被り H=0.9m(t=4, 10, 15)



③	(町道) アスファルト舗装
	H1VPφ30以下 土被り H=0.9m(t=4, 10, 15)




④	宅内給水 未舗装
	H1Pφ20 土被り H=0.3m




止水栓室標準図 S=1/10  
(参考図)

止水栓(φ40mm以下用)  
H=0.60m用



止水栓(φ40mm以下用)  
H=0.90m用




注 記

※ 使用材料・ボックス高さ等については、監督員と協議のこと。



位 置	鳥取県 東伯郡 琴浦町		
	大字 松谷地内		
工事名	上水道配水管布設工事 (松谷地区R3-1)		
図 名	(本設)掘削標準断面図		
単 位	M・mm	縮 尺	図示
7 葉 中 / 4			
令和 3 年 度 施 行 琴 浦 町			

(仮設)配管平面図  
S=1:300



仮設資材表記一覧			
資材名称	記号	資材名称	記号
直管		レジャーサー	
フレキ管		取り出し短管	
エルボ		仮設消火栓	
チーズ		仮設定置弁	
バルブ		受け×受け	
受け×グルーピング、リング		搬去用直管	
直し×グルーピング、リング			

(仮設)配管詳細図  
S=1:100



位置	鳥取県 東伯郡 琴浦町
大字	松谷地内
工事名	上水道配水管布設替工事 (松谷地区R3-1)
図名	(仮設)配管平面図・詳細図
単位	M・mm
縮尺	図示
7	葉中ノ5
令和3年度施行	琴浦町

(仮設) 給水材料集計表  
〔松谷〕

(補助) 給水戸数 1戸  
(非補助) 給水戸数 2戸  
(水道単独) 給水戸数 0戸


番号	名 称	ノータ径 (既設)	タテ	ダクタイル管 (1種・軟質)		PP分止水栓用リット		PPリット		PP216'		PP45' 216'		PP4'-Z'		管端防食径違いリット		PPノータ216'		PPめねじリット		PPおねじリット		ゲートバルブ	保温工	SKリット (PP×VP)	分水栓用 閉栓リット	土工				備 考			
	(補助)					φ20					φ20					φ25 ×φ20					φ20		φ20												
5	給④	φ20	B			1.0					2					1							1												0.5
小計						1.0					2					1							1												0.5
番号	名 称	ノータ径 (既設)	タテ	ダクタイル管 (1種・軟質)		PP分止水栓用リット		PPリット		PP216'		PP45' 216'		PP4'-Z'		管端防食径違いリット		PPノータ216'		PPめねじリット		PPおねじリット		ゲートバルブ	保温工	SKリット (PP×VP)	分水栓用 閉栓リット	土工				備 考			
	(非補助)					φ20					φ20					φ25 ×φ20					φ20		φ20												
1	松ヶ丘集会所	φ20	A			6.2					3										1		1											4.5	0.5
2																																			
3																																			
4	給③	φ20	B			1.0					2					1							1												0.5
8																																			
9																																			
小計						7.2					5					1					1		2											4.5	1.0
番号	名 称	ノータ径 (既設)	タテ	ダクタイル管 (1種・軟質)		PP分止水栓用リット		PPリット		PP216'		PP45' 216'		PP4'-Z'		管端防食径違いリット		PPノータ216'		PPめねじリット		PPおねじリット		ゲートバルブ	保温工	SKリット (PP×VP)	分水栓用 閉栓リット	土工				備 考			
	(水道単独)					φ20					φ20					φ25 ×φ20					φ20		φ20												
6																																			
7																																			
小計																																			
合計						8.2					7					2					1		3											4.5	1.5

注 記


※ 施工範囲内の量水器を再度確認のこと。  
※ 現場状況に応じ、監督員と協議のうえ、仮設給水配管を行うこと。

(仮設) 給水分岐標準図

A タイプ




B タイプ




位 置	鳥取県 東伯郡 琴浦町
	大字 松谷地内
工 事 名	上水道配水管布設替工事 (松谷地区R3-1)
図 名	(仮設)給水材料集計表・標準図
単 位	M・mm 縮 尺 NON
	7 葉 中 ノ 6
	令和3年度施行 琴 浦 町

(仮設) 掘削標準断面図  
S=1:20


①	(町道) アスファルト舗装
	SUS 80A 土被り H=1.0m(t=4, 10, 15)




②	(町道) アスファルト舗装
	SUS 80A 土被り H=0.3m(t=4, 10, 15)




③	(町道) アスファルト舗装
	PP φ30以下 土被り H=0.3m(t=4, 10, 15)



④	(町道) アスファルト舗装
	PP φ30以下 土被り H=0.8m(t=4, 10, 15)



⑤	宅内給水 未舗装
	PP φ20 土被り H=0.3m



管固定工標準図



位置	鳥取県 東伯郡 琴浦町
大字	松谷地内
工事名	上水道配水管布設替工事 (松谷地区R3-1)
図名	(仮設) 掘削標準断面図
単位	M・mm 縮尺 図示
	7 葉 中 / 7
	令和3年度施行 琴浦町