

仕 様 書

1. 品 名 水道用次亜塩素酸ナトリウム（液体）
 12% 1箱（20kg）
2. 品 質 JWVA K 120:2008 の品質で、補充時についても品質が保持されているものであること。
3. 搬 入 町の指定する日に各水源地へ搬入・補充をおこなうこと。搬入・補充後は速やかに水源地ごとの搬入数量・補充数量（箱数。補充後の次亜タンク内残量）の報告を文書にておこなうこと。
4. 点 検 水道用次亜塩素酸ナトリウム搬入時に、琴浦町内の各水源地に設置してある滅菌機の定期点検をおこない、点検結果を文書により報告すること。
5. 備 考 琴浦町内滅菌機設置水源地数・・・7箇所
 箱搬入水源数・・・7箇所
 （塩屋、箆津、上中村、竹内、金屋、国実、大父木地水源地）
 搬入期間・・・契約日の翌日から令和4年3月31日
 搬入予定頻度・・・月1回程度
 年間補充予定量（全体）・・・250箱（20kg/箱）程度
 ※但し、この数量は契約期間における予定数量であり、実際には状況により変動し、使用数量を保証するものではない。）