内　訳　書

工 事 名 ： 道の駅ポート赤碕高圧受変電設備改修工事

鳥取県東伯郡琴浦町光好616
有限会社　ア ー ク設 計 工 房
琴浦事務所

内　訳　書

令和　8年10月　日

琴浦町長　**福　本　まり子　殿**

有限会社　アーク設計工房
琴浦事務所
専務取締役　杉嶋　信次
鳥取県東伯郡琴浦町光好616
TEL　0858-52-3599
FAX　0858-52-3599

設 計 金 額 ：　円也
工 事 名 称 ：　道の駅ポート赤碕高圧受変電設備改修工事
工 事 場 所 ：　鳥取県東伯郡琴浦町別所255

工 事 概 要 ：キュービクルの納期が発注より10か月程度必要なため、工期を12か月と想定
既存キュービクルのボックス、トランス、コンデンサの取替えを行う

内　訳

工 事 種 別	数　量	金　額	備　考
Ⅰ．工事価格	1　式		
Ⅱ．消費税相当額　10%	1　式		
総　合　計			

【 Ⅰ．工事価格 】

	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　　額	備　　考
A	高圧受変電設備改修工事		1	式			
	直接工事費 計						
B	共通仮設費		1	式			
	純工事費						
C	現場管理費		1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						

【　道の駅ポート赤碕高圧受変電設備改修工事　】

	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　　額	備　　考
A	高圧受変電設備改修工事						
1	受変電設備工事						
	直接工事費 計		1.0	式			

【　道の駅ポート赤碕高圧受変電設備改修工事　】

	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　　額	備　　考
	屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ(標準色) Box参考寸法 (W3,200×D2,000×H2,350)	ｽﾃﾝﾚｽ製(ﾍﾞｰｽ:溶融亜鉛ﾒｯｷ) 電灯ﾄﾗﾝｽ100kVA×1 (第3次ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ) 動力ﾄﾗﾝｽ150kVA×1 (第3次ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ) 進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ:50kvar×1 直列ﾘｱｸﾄﾙ:3.19kvar×1	1	式			
	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ搬入・据付費		1	式			
	雑材消耗品						
	小 計						
	労務費		1	式			
	PCB含有調査費	ﾄﾗﾝｽ×2､ｺﾝﾃﾞﾝｻ×1	3	件			
	運搬・処分費		1	式			
	耐圧試験費	停電・復電操作を含む	1	式			
	小 計						
	直接工事費 計						