令和8年度

工事(起工) 設計書

工　事　名 ： 下水道（東伯処理区）マンホールポンプ場　非常通報装置更新工事

工 事 場 所 ： 琴浦町地内

工　事　仕　様　書

第１　総則　　本工事の仕様指示にあたり、その優先順位は次のとおりとする。

１　特記事項　　下記のとおり。

２　共通仕様書及び施工管理基準

「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」又は「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」による。該当項目がない場合は、「鳥取県土木工事共通仕様書」及び「施工管理基準」による。

３　設計書

第２　特記仕様書

１　工事概要

（１）工 事 名　　下水道（東伯処理区）マンホールポンプ場　非常通報装置更新工事

（２）工事場所　　琴浦町地内

（３）工事内容　　マンホールポンプ場の非常通報装置の更新

・マンホールポンプ場用非常通報装置（小松電機産業：やくも水神）　計3台

・更新箇所マンホールポンプ場名、取替後の通報装置型式

①	逢束3号マンホールポンプ場	やくも水神　SA201X
②	徳万6号マンホールポンプ場	〃
③	保マンホールポンプ場	〃

２　工事完成期限　契約日 ～ 令和9年3月19日

３　作業時間　　8:３０　～　１７：００

４　安全対策及び公害対策

・工事期間中の無事故、無公害を達成することを目標とすること。

・工事期間中は、各家庭等の出入りについては極力支障のないよう努力して施工すること。

５　その他

・可能な限り、早期に着手すること。

・器材の取替及び修繕に伴う契約不適合の期間は２年とする。

・着工前後、取替及び修繕作業中の写真を数枚提出すること。

マンホールポンプ場非常通報装置更新箇所　位置図



工事設計書

工事名 ： 下水道（東伯処理区）マンホールポンプ場　非常通報装置更新工事

【補助】

工種等	数量	単位	単価	金額	備考
電気設備工事					
直接工事費	**1**	**式**			
機器費					
監視通報装置	3	台			
小松電機産業株式会社　やくも水神					
SC210（Di：16 - Ai：3）					
消耗品雑材	3	式			箇所あたり費用×3施設
工事費					
撤去工事費	3	式			単価×3施設
据付工事費（技術者）	3	式			単価×3施設
据付工事費（電工）	3	式			単価×3施設
盤改造費	3	式			単価×3施設
試験調整費	3	式			単価×3施設
共通費					
共通仮設費	3	式			
現場管理費	3	式			
一般管理費等	3	式			
工事価格					
工事価格(千円未満切捨て)					
消費税					消費税率：10%
工事価格　合計					