

7

1

材料

[7.1.3]

2

既存塗膜の除去

[7.2.1]

3

下地調整

[7.2.2~7]

4

錆止め塗料塗り

[7.3.2~3]

5

仕上げ塗料塗り

[7.4.2  
~7.14.2]

12

木工事

（建築工事標準仕様書による）

1

表面仕上げ

[12.1.4]  
(表12.1.1)

表12.1.1

表面仕上げの種別		施工箇所	
機械加工	・ A 種		
	○ B 種	床・フローリング 補修部	
	・ C 種		
手加工	・ H・A 種		
	・ H・B 種		
	・ H・C 種		

フローリング及び接着剤のホルムアルデヒドの放散量 規制対象外  
現場塗装仕上げ ・行う（施工箇所）  
現場塗装仕上げ ・行う（施工箇所）  
○ウレタン樹脂ワニス塗り  
・オイルステインの上、ワックス塗り  
・生地のままワックス塗り  
・行わない

県産材の活用 ○適用する（樹種 絵 ⑧ フローリング 無節 本実 15t ） ・適用しない

塗装面		塗料		工程	
鉄鋼面	屋内（EP-G以外）	塗替え	A 種	C 種 ・	
		新規鉄鋼面見え掛け	A 種	A 種 ・	
	屋外	新規見え隠れ	A 種	B 種 ・	
		塗替え	B 種	C 種 ・	
新規鉄鋼面見え掛け	A 種 ・				
				B 種 ・	

塗装面		塗料		工程	
亜鉛めっき鋼面	屋内（EP-G以外）	塗替え	A 種	C 種	
		新規鉄鋼面	A 種	A 種	
	屋外（EP-G）	塗替え	C 種	C 種	
		新規鉄鋼面	C 種	A 種	

塗装の種類	塗装面	工程		
		塗替え	新規	
・合成樹脂調合ペイント塗り（SOP）	木部（外部）	B 種 ・	A 種 ・	
	木部（内部）	B 種 ・	B 種 ・	
	鉄鋼面	B 種 ・	・ A 種 B 種	
	亜鉛めっき鋼面（鋼製建具以外）	B 種 ・	B 種 ・	
	亜鉛めっき鋼面（鋼製建具）	A 種 ・	B 種 ・	
	・クリアラッカー塗り（CL）	木部	・ A 種 B 種	・ A 種 B 種
・フタル酸樹脂エナメル塗り（FE）	屋内木部	表7.6.1		
	鉄鋼面	表7.6.2		
	亜鉛めっき鋼面	表7.6.3		
	・アクリル樹脂系水分散系塗料塗り（NAD）	屋内の2つ以上 ・モルタル面	・ A 種 B 種	・ A 種 B 種
・耐水性塗料塗り（DP）	鉄鋼面	上塗り ・ 1 級 ・ 2 級 ・ 3 級	・ A 種 ・ B 種	A 種
			・ C 種	
	亜鉛めっき鋼面	上塗り ・ 1 級 ・ 2 級 ・ 3 級	・ A 種 ・ B 種	A 種
			・ C 種	
	コンクリート面	・ A ・ 1 種 ・ A ・ 2 種 ・ B ・ 1 種 ・ B ・ 2 種 ・ C ・ 1 種 ・ C ・ 2 種		
押出成形むね板面	・ A ・ 1 種 ・ A ・ 2 種 ・ B ・ 1 種 ・ B ・ 2 種 ・ C ・ 1 種 ・ C ・ 2 種			
・つや有り合成樹脂エマルションペイント塗り（EP・G）	屋内木部	B 種 ・	A 種	
	屋内鉄鋼面	B 種 ・	・ A 種 ・ B 種	
	屋内亜鉛めっき面	B 種 ・	・ A 種 ・ B 種	
	コンクリート面	B 種 ・	・ A 種 ・ B 種	
	モルタル面	B 種 ・	・ A 種 ・ B 種	
	プラスター面	B 種 ・	・ A 種 ・ B 種	
	せっこうボード面	B 種 ・	・ A 種 ・ B 種	
	・合成樹脂エマルションペイント塗り（EP）	塗装面	B 種 ・	・ A 種 ・ B 種
コンクリート面	B 種 ・	・ A 種 ・ B 種		
モルタル面	B 種 ・	・ A 種 ・ B 種		
プラスター面	B 種 ・	・ A 種 ・ B 種		
せっこうボード面	B 種 ・	・ A 種 ・ B 種		
・合成樹脂エマルション模様塗料塗り（EP・T）	屋内2つ以上	・ A 種 B 種	・ A 種 ・ B 種	
	モルタル面	・ C 種		
	プラスター面			
	せっこうボード面			
○ウレタン樹脂ワニス塗り（UC）	木部	○ A 種 B 種	○ A 種 B 種	
・ラッカーエナメル塗り（LE）	木部	・ A 種 B 種	・ A 種 B 種	
・オイルステイン塗り（OS）	木部			
・木材保護塗料塗り（WPP）	木部	・ A 種 B 種	・ A 種 B 種	

合成樹脂調合ペイント塗りの塗料の種類 1 種 ・

つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面、その他ボード面）の塗替えの場合のしき止め  
改修標準仕様書表7.9.1の工程1の下塗りをしき止めシーラーとする ・

合成樹脂エマルションペイント塗りの塗替えの場合のしき止め  
改修標準仕様書表7.10.1の工程1の下塗りをしき止めシーラーとする ・

・高日射反射塗料塗り[G]  
下地調整（改修標準仕様書表7.2.2） ・ R A 種 ・ R B 種 ・ R C 種  
塗料その他 JISK5675（耐水性屋根用塗料）2 種 等級 ・ 1 種 ・ 2 種 ・ 3 種  
塗付け量は、塗料製造所の仕様による

町立こがねこども園床改修工事

建築工事仕様書（2）

NO SCALE

ARCH

有限会社 アーク設計工房  
一級建築士 第262287号 杉嶋 信次  
TEL 0858-52-3599/FAX 0858-52-3599  
琴浦事務所

NO. A - 2  
DRAWING NO. 2021.4