

平面図 S=1:200

床下点検口：アルミ450×450

工事内容について  
既存杉板フローリングのささくれ部の撤去・補修（杉板フローリング 15t 本実）  
下地構造用合板12tは現況のままとする  
図示部床の塗装改修（既存床：サダー掛け3回、ウレタン樹脂ワニス3回塗り）  
塗装部の乾燥に際しては送風機を使用する。


工事日等について  
平日は基本的に園舎に園児が登園しているため、工事は土曜日及び日曜日に行う。（1回の工事は土日にて施工可能範囲とする）  
室内の移動可能な荷物等は発注者側にて工事日前に整理する。  
可能なかぎり補助を行う。

床杉板張り補修について  
補修部分は発注者（園長先生等）立会いのうえ決定する。  
数量に変更が発生する場合及び内容に変更が発生する場合は発注者と協議を行い、設計変更等について協議を行う。

室名	床杉板 面積 m2	床杉板 実測 補修面積m2	床杉板 設計 補修面積m2
玄関（1）	29.10		
廊下（1）	50.10	0.96	1.50
廊下（2）	59.54	0.72	1.00
保育室（1）	43.28	0.96	1.50
保育室（2）	43.28	0.72	1.00
保育室（3）	43.16	0.72	1.00
図書コーナー	25.06		
倉庫（3）	8.86		
調理前室	10.41		
職員室	60.77		
ロッカー	3.28		
倉庫（4）	8.12		
乳児室	35.44	0.72	1.00
幼児室	25.55	0.96	1.50
遊戯室	133.40		
ステージ	15.82	0.96	1.50
倉庫（1）	3.52		
子育て支援センター	64.12	0.96	1.50
前室	5.00		
玄関（2）	4.34		
倉庫（2）	5.48		
その他			
合計	677.63	7.68	11.50
養生・整理清掃後片付			868.88



床杉板張り補修有り部分を示す  
杉フローリング 15t（本実、WP塗装品）撤去  
新規杉フローリング 15t張り 無節 本実  
下地（構造用合板12t）現況のまま



床杉板張り塗装改修部を示す  
サダー掛け（荒掛・中掛・仕上掛）  
ウレタン樹脂ワニス塗り（3回塗り、1液性）

HEAD

CHIEF

DRAW

TITLE

町立こがねこども園床改修工事

園舎 平面図

S=1:200

ARCH

有限会社 アーク設計工房  
一級建築士 第262287号 杉嶋 信次  
TEL 0858-52-3599/FAX 0858-52-3599

NO.

A - 4

DRAWING NO.

2021.4