



廊下(OA)	
GVS	300×300(フィルター付)
OA=	450m ³ /h
BOX	400×400×400H
内貼り	(GW25t)
SUS製	成形フード150φ
OAダクト	(GW25t)外壁~1m

冷媒配管サイズ表

①	9.52 - 15.88
②	12.7 - 25.4

屋上：バルコニー ㉗

※令和3年度空調改修設計をする部屋を表す。

室名

機 器 表

記 号	名 称	仕 様 ・ 付 属 品	電 源	消費電力	電気容量	台数	設置場所	備 考
PAC-101	空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン 室外機（10.0馬力）	天井埋込形4方向吹出し形 ツインタイプ（高調波対策仕様）	3-200V	（冷房） 7.90kW （暖房） 7.58kW	圧縮機 4.7kW 送風機（外） 14.4W×2 送風機（内） 14.0W×2	1	事務室（保健センター）	FDTVP2803HPG3G （品番）
		冷房能力：25.0kW（7.0kW～28.0kW）						
		暖房能力：28.0kW（7.6kW～31.5kW）						
		付属品：平地用架台（溶融亜鉛メッキ）・耐重塩害仕様						
		ワイヤードリモコン、縁石ブロック						
PAC-102	空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン 室外機（2.8馬力）	天井埋込形4方向吹出し形 シングルタイプ	3-200V	（冷房） 1.85kW （暖房） 1.74kW	圧縮機 1.8kW 送風機（外） 86W 送風機（内） 58W	1	事務室2（保健センター）	FDTVP804H4 （品番）
		冷房能力：7.1kW（3.2kW～8.0kW）						
		暖房能力：8.0kW（3.6kW～10.0kW）						
		付属品：平地用架台（溶融亜鉛メッキ）・耐重塩害仕様						
		ワイヤードリモコン、縁石ブロック						
AC-1	空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン 室外機（8.0馬力）	天井埋込形4方向吹出し形 ツインタイプ	3-200V		圧縮機 5.5kW	1	事務室（保健センター）	FDTJ224HP2D2 （既設品）
		冷房能力：22.4kW						
		暖房能力：25.0kW						
		付属品：平地用架台（溶融亜鉛メッキ）・耐重塩害仕様						
		ワイヤードリモコン						
AC-4	空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン 室外機（2.8馬力）	天井埋込形1方向吹出し形 シングルタイプ	3-200V		圧縮機 1.9kW	1	保健室（保健センター）	FDTSJ80H2D2 （既設品）
		冷房能力：8.0kW						
		暖房能力：9.0kW						
		付属品：平地用架台（溶融亜鉛メッキ）・耐重塩害仕様						
		ワイヤードリモコン						

※AC-4は冷媒回収破壊処分（マニフェスト提出）とし機器撤去処分とする。
※AC-1は冷媒回収破壊処分（マニフェスト提出）とし機器撤去処分とする。
※外部ドレン配管は犬走りへ放流とする。
※配管の壁貫通所り補修は本工事とする。

記 号	名 称	仕 様	電 気	数 量	備 考
FE-101	天井埋込形換気扇 低騒音タイプ	風量 450m ³ /h \times 100Pa	1φ-100V	2	VD-23ZXP9-C（品番）
		消費電力 82W			1F身障者便所・2F身障者便所
		付属品 コントロールスイッチ（強・弱タイプ）※電気設備へ支給、			
FE-102	天井埋込形換気扇 低騒音タイプ	風量 280m ³ /h \times 10Pa	1φ-100V	4	VD-18ZB9（品番）
		消費電力 29.5W			1F男子・女子便所・2F男子・女子便所
		付属品 SUS製深形フード（ガラリ・防虫網付）			
FE-103	天井埋込形換気扇ミニキッチン付属品（建築工事）	付属品 SUS製深形フード（ガラリ・防虫網付）		1	事務室2

※深形フードは、指定色塗装品とする。
※天井換気扇は本体取替えとし既設ダクトへ接続とする。
※ダクトの壁貫通所り補修は本工事とする。