

ポリ硫酸第二鉄溶液 仕様書

1 品名 ポリ硫酸第二鉄溶液

2 規格 以下の規格に適合すること。

項目	規格値
外観	赤褐色液体
比重(20℃)	1.45以上
pH	2.0以上
全鉄(T-Fe)	11.0%以上
第一鉄(Fe(Ⅱ))	0.07%以下
硫酸イオン(SO ₄ ²⁻)	24～29%
塩素イオン(Cl ⁻)	0.05%以下

3 年間予定量 下表のとおり

場所	年間予定量
東伯浄化センター	10,000kg
赤碕浄化センター	8,000kg

4 注文予定回数・時期、1回あたりの注文量 ※目安

注文予定		1回あたりの注文量	
回数	時期	東伯浄化センター	赤碕浄化センター
1回目	令和5年5月	1.0～2.0m ³	1.0～2.0m ³
2回目	令和5年8月	1.0～2.0m ³	1.0～2.0m ³
3回目	令和5年10月	1.0～2.0m ³	1.0～2.0m ³
4回目	令和5年12月	1.0～2.0m ³	1.0～2.0m ³
5回目	令和6年3月	0.1～2.0m ³	0.1～2.0m ³

5 納入場所 以下2ヶ所とする

場所	管理会社常駐日
東伯浄化センター	毎週火・水・金曜日
赤碕浄化センター	毎週月・木曜日

6 納入期間 契約日 ～ 令和6年3月31日

7 その他

- ① 搬入は発注者から特別な指示がない限り、納入場所の管理会社常駐日とし、可能な限り早期に納入すること。
- ② 契約締結にあたり、納入する製品名、上記2の規格に適合したことが分かる書類を提出し、本町担当職員の承諾を受けること。
- ③ 上記3及び4の数量、注文回数、時期、量は契約期間における目安であり、実際には状況により変動するため、数量等を保証するものではない。
- ④ 契約者は、発注者が注文した量のポリ鉄を各納入場所へ搬入すること。
- ⑤ 納入に係る輸送費は契約者負担とする。
- ⑥ 当該薬品に係る配管閉塞、脱水汚泥の品質低下など汚泥の脱水に支障を与える問題を指摘された場合は、直ちに原因を追究し、問題解決に当たること。費用負担は原則、契約者負担とする。
また、契約者の負担と責任において適切に汚泥の脱水が行うことができるポリ鉄へ全量交換、納入品の変更を行うこと。

8 契約方法

1kgあたりの単価契約とする。

※上記2の規格に適合し、1回あたり0.1～2.0m³のポリ鉄を納入した場合の単価

9 支払方法

納入後、納入場所別の請求に基づき支払う