令和4年度　水質検査結果

東伯地区　≪浄水≫	採水場所	役場本庁舎

	項　目	基準値												
	検査年月日		4月21日	5月18日	6月21日	7月19日	8月23日	9月21日	10月18日	11月14日	12月13日	1月23日	2月14日	3月15日
	水温(℃)		14.1℃	19.5℃	22.9℃	24.8℃	25.7℃	23.4℃	22.3℃	16.8℃	14.3℃	8.8℃	11.1℃	15.1℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.29	0.14	0.2	0.23	0.17	0.15	0.32	0.25	0.26	0.33	0.22	0.26
2	一般細菌	100個./mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.0003未満	−	−	−	−	−
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.00005未満	−	−	−	−	−
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.004未満	−	−	−	−	−
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2	−	−	2	−	−	2.0	−	−	2.4	−	−
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.08未満	−	−	−	−	−
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.1未満	−	−	−	−	−
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.0002未満	−	−	−	−	−
16	1,4−ジオキサン	0.05mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.005未満	−	−	−	−	−
17	シス−1,2−ジクロロエチレン及び トランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.004未満	−	−	−	−	−
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.002未満	−	−	−	−	−
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	−	−	0.06未満	−	−	0.06未満	−	−	0.06未満	−	−
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満	−	−	0.006未満	−	−	0.006未満	−	−	0.006未満	−	−
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満	−	−	0.009未満	−	−	0.009未満	−	−	0.009未満	−	−
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	−	−	0.008未満	−	−	0.008未満	−	−	0.008未満	−	−
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.1未満	−	−	−	−	−
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.02未満	−	−	−	−	−
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.03未満	−	−	−	−	−
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.1未満	−	−	−	−	−
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	−	−	−	−	−	−	15	−	−	−	−	−
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.005未満	−	−	−	−	−
39	塩化物イオン	200mg/L以下	17	16	17	17	16	17	21	16	16	15	16	18
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	−	−	−	−	−	−	47	−	−	−	−	−
41	蒸発残留物	500mg/L以下	−	−	−	−	−	−	150	−	−	−	−	−
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.02未満	−	−	−	−	−
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.000001未満	−	−	−	−	−
44	2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.000001未満	−	−	−	−	−
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.005未満	−	−	−	−	−
46	フェノール類	0.005mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.0005未満	−	−	−	−	−
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.6	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和4年度　水質検査結果

東伯地区　≪浄水≫	採水場所	中尾公民館

	項　目	基準値												
	検査年月日		4月21日	5月18日	6月21日	7月19日	8月23日	9月21日	10月18日	11月14日	12月13日	1月23日	2月14日	3月15日
	水温(℃)		15.8℃	17.7℃	21.0℃	23.3℃	25.8℃	23.1℃	20.7℃	17.7℃	14.6℃	12.1℃	10.5℃	13.7℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.22	0.17	0.12	0.11	0.15	0.22	0.48	0.20	0.29	0.32	0.36	0.30
2	一般細菌	100個./mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.003未満	−	−	−	−	−
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.00005未満	−	−	−	−	−
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.001	−	−	−	−	−
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.004未満	−	−	−	−	−
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	−	−	−	−	−	−	1.0	−	−	−	−	−
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.08未満	−	−	−	−	−
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.1未満	−	−	−	−	−
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.0002未満	−	−	−	−	−
16	1,4−ジオキサン	0.05mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.005未満	−	−	−	−	−
17	シス−1,2−ジクロロエチレン及び トランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.004未満	−	−	−	−	−
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.002未満	−	−	−	−	−
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	−	−	0.06未満	−	−	0.06未満	−	−	0.06未満	−	−
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満	−	−	0.006未満	−	−	0.006未満	−	−	0.006未満	−	−
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満	−	−	0.009未満	−	−	0.009未満	−	−	0.009未満	−	−
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	−	−	0.008未満	−	−	0.008未満	−	−	0.008未満	−	−
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.1未満	−	−	−	−	−
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.02未満	−	−	−	−	−
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.03未満	−	−	−	−	−
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.1未満	−	−	−	−	−
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	−	−	−	−	−	−	18	−	−	−	−	−
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.005未満	−	−	−	−	−
39	塩化物イオン	200mg/L以下	21	21	21	20	20	21	21	22	22	23	18	22
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	−	−	−	−	−	−	43	−	−	−	−	−
41	蒸発残留物	500mg/L以下	−	−	−	−	−	−	160	−	−	−	−	−
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.02未満	−	−	−	−	−
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.000001未満	−	−	−	−	−
44	2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.000001未満	−	−	−	−	−
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.005未満	−	−	−	−	−
46	フェノール類	0.005mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.0005未満	−	−	−	−	−
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.7	6.7	6.8	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	6.8	6.8
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和4年度　水質検査結果

東伯地区　≪浄水≫	採水場所	三保児童館

	項　目	基準値												
	検査年月日		4月21日	5月18日	6月21日	7月19日	8月23日	9月21日	10月18日	11月14日	12月13日	1月23日	2月14日	3月15日
	水温(℃)		16.3℃	18.2℃	22.3℃	23.8℃	26.1℃	23.1℃	20.1℃	17.9℃	14.2℃	12.1℃	11.3℃	13.8℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.27	0.16	0.18	0.2	0.11	0.14	0.12	0.14	0.24	0.29	0.32	0.26
2	一般細菌	100個./mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.0003未満	−	−	−	−	−
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.00005未満	−	−	−	−	−
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.004未満	−	−	−	−	−
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	−	−	−	−	−	−	1.1	−	−	−	−	−
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.08未満	−	−	−	−	−
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.1未満	−	−	−	−	−
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.0002未満	−	−	−	−	−
16	1,4−ジオキサン	0.05mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.005未満	−	−	−	−	−
17	シス−1,2−ジクロロエチレン及び トランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.004未満	−	−	−	−	−
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.002未満	−	−	−	−	−
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	−	−	0.06未満	−	−	0.06未満	−	−	0.06未満	−	−
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満	−	−	0.006未満	−	−	0.006未満	−	−	0.006未満	−	−
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満	−	−	0.009未満	−	−	0.009未満	−	−	0.009未満	−	−
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	−	−	0.008未満	−	−	0.008未満	−	−	0.008未満	−	−
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.1未満	−	−	−	−	−
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.02未満	−	−	−	−	−
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.03未満	−	−	−	−	−
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.1未満	−	−	−	−	−
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	−	−	−	−	−	−	19	−	−	−	−	−
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.005未満	−	−	−	−	−
39	塩化物イオン	200mg/L以下	22	20	20	19	18	19	29	18	19	15	17	21
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	−	−	−	−	−	−	40	−	−	−	−	−
41	蒸発残留物	500mg/L以下	−	−	−	−	−	−	140	−	−	−	−	−
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.02未満	−	−	−	−	−
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.000001未満	−	−	−	−	−
44	2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.000001未満	−	−	−	−	−
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.005未満	−	−	−	−	−
46	フェノール類	0.005mg/L以下	−	−	−	−	−	−	0.0005未満	−	−	−	−	−
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	5.8以上8.6以下	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.6
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和4年度　水質検査結果

東伯地区　≪浄水≫	採水場所	ガーデンヒルズ公民館

	項　目	基準値												
	検査年月日		4月21日	5月18日	6月21日	7月19日	8月23日	9月21日	10月18日	11月14日	12月13日	1月23日	2月14日	3月15日
	水温(℃)		17.5℃	19.6℃	22.7℃	24.5℃	25.8℃	24.9℃	21.4℃	19.8℃	15.7℃	12.7℃	11.8℃	14.8℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.23	0.23	0.15	0.2	0.21	0.15	0.12	0.14	0.21	0.22	0.19	0.18
2	一般細菌	100個./mL以下	0	0	0	1	24	0	0	2	0	0	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	0.003未満	－	－	－	－	－	－	－	－
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.5	－	－	2.5	－	－	2.6	－	－	2.6	－	－
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	－	0.08未満	－	－	－	－	－	－	－	－
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－	－
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満	－	－	0.006未満	－	－	0.006未満	－	－	0.006未満	－	－
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満	－	－	0.009未満	－	－	0.009未満	－	－	0.009未満	－	－
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－	－
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	0.03未満	－	－	－	－	－	－	－	－
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－	－
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	15	－	－	－	－	－	－	－	－
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－
39	塩化物イオン	200mg/L以下	16	16	17	16	17	16	16	17	17	17	17	17
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	－	－	－	44	－	－	－	－	－	－	－	－
41	蒸発残留物	500mg/L以下	－	－	－	150	－	－	－	－	－	－	－	－
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
46	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和4年度　水質検査結果

赤碕地区　≪浄水≫	採水場所	赤碕地区公民館

	項　目	基準値												
	検査年月日		4月25日	5月17日	6月16日	7月12日	8月8日	9月12日	10月13日	11月8日	12月12日	1月11日	2月6日	3月13日
	水温(℃)		18.1℃	18.1℃	20.3℃	23.8℃	24.8℃	23.2℃	21.8℃	17.6℃	14.7℃	12.0℃	15.8℃	11.8℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.29	0.21	0.21	0.15	0.18	0.16	0.17	0.17	0.2	0.22	0.28	0.32
2	一般細菌	100個./mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	−	−	−	−	−	0.0003未満	−	−	−	−	−	−
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	−	−	−	−	−	0.00005未満	−	−	−	−	−	−
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−	−
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−	−
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−	−
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	−	−	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−	0.002未満
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	−	−	−	−	−	0.004未満	−	−	−	−	−	−
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	−	−	−	−	−	0.4	−	−	−	−	−	−
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	−	−	−	−	−	0.08未満	−	−	−	−	−	−
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	−	−	0.1未満	−	−	−	−	−	−
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	−	−	−	−	−	0.0002未満	−	−	−	−	−	−
16	1,4−ジオキサン	0.05mg/L以下	−	−	−	−	−	0.005未満	−	−	−	−	−	−
17	シス−1,2−ジクロロエチレン及び トランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	−	−	−	−	−	0.004未満	−	−	−	−	−	−
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	−	−	−	−	−	0.002未満	−	−	−	−	−	−
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−	−
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−	−
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−	−
22	塩素酸	0.6mg/L以下	−	−	0.06未満	−	−	0.07	−	−	0.08	−	−	0.06未満
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	−	−	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−	0.002未満
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	−	−	0.006未満	−	−	0.006未満	−	−	0.006未満	−	−	0.006未満
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	−	−	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−	0.01未満
27	臭素酸	0.01mg/L以下	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	−	−	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−	0.01未満
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	−	−	0.009未満	−	−	0.009未満	−	−	0.009未満	−	−	0.009未満
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	−	−	0.008未満	−	−	0.008未満	−	−	0.008未満	−	−	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	−	−	0.1未満	−	−	−	−	−	−
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	−	−	−	−	−	0.02未満	−	−	−	−	−	−
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	−	−	−	−	−	0.03未満	−	−	−	−	−	−
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	−	−	0.1未満	−	−	−	−	−	−
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	−	−	−	−	−	9.8	−	−	−	−	−	−
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	−	−	−	−	−	0.005未満	−	−	−	−	−	−
39	塩化物イオン	200mg/L以下	9.9	9.9	9.9	9.7	9.9	9.2	9.5	9.8	9.9	10	12	10
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	−	−	−	−	−	26	−	−	−	−	−	−
41	蒸発残留物	500mg/L以下	−	−	−	−	−	100	−	−	−	−	−	−
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	−	−	−	−	−	0.02未満	−	−	−	−	−	−
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	−	−	−	−	−	0.000001未満	−	−	−	−	−	−
44	2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	−	−	−	−	−	0.000001未満	−	−	−	−	−	−
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	−	−	−	−	−	0.005未満	−	−	−	−	−	−
46	フェノール類	0.005mg/L以下	−	−	−	−	−	0.0005未満	−	−	−	−	−	−
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7	7	7	7.1	7.1	7.5	7.4
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	判　定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和4年度　水質検査結果

赤碕地区　≪浄水≫	採水場所	旧以西小学校

	項　目	基準値												
	検査年月日		4月25日	5月17日	6月16日	7月12日	8月8日	9月12日	10月13日	11月8日	12月12日	1月11日	2月6日	3月13日
	水温(℃)		15.2℃	17.3℃	20.5℃	26.1℃	27.5℃	25.2℃	20.3℃	16.8℃	11.7℃	8.2℃	4.8℃	8.3℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.28	0.13	0.20	0.31	0.20	0.23	0.25	0.25	0.24	0.23	0.28	0.26
2	一般細菌	100個./mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	－
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－	－
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	－	0.08未満	－	－	－	－	－	－	－	－
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－	－
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.08	－	－
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満	－	－	0.006未満	－	－	0.006未満	－	－	0.006未満	－	－
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.003未満	－	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満	－	－	0.009未満	－	－	0.009未満	－	－	0.009未満	－	－
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－	－
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	0.03未満	－	－	－	－	－	－	－	－
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－	－
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	7.1	－	－	－	－	－	－	－	－
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	0.05未満	－	－	－	－	－	－	－	－
39	塩化物イオン	200mg/L以下	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	7	7	7.2
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	－	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	－
41	蒸発残留物	500mg/L以下	－	－	－	87	－	－	－	－	－	－	－	－
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	0.05未満	－	－	－	－	－	－	－	－
46	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	5.8以上8.6以下	8	7.9	8	7.9	8	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8	7.7	7.9
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	判　定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和4年度　水質検査結果

赤碕地区　≪浄水≫	採水場所	上中村公民館

	項　目	基準値												
	検査年月日		4月25日	5月17日	6月22日	7月12日	8月23日	9月28日	10月13日	11月8日	12月12日	1月11日	2月6日	3月13日
	水温(℃)		15.1℃	16.1℃	20.4℃	23.0℃	21.7℃	20.6℃	18.1℃	15.6℃	11.7℃	11.3℃	8.9℃	12.2℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.37	0.4	0.36	0.16	0.1	0.10	0.10	0.32	0.21	0.34	0.14	0.16
2	一般細菌	100個./mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	−	−	−	0.0003未満	−	−	−	−	−	−	−	−
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	−	−	−	0.00005未満	−	−	−	−	−	−	−	−
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	0.002	−	−	−	−	−	−	−	−
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	−	−	−	0.004未満	−	−	−	−	−	−	−	−
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	−	−	−	0.1未満	−	−	−	−	−	−	−	−
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	−	−	−	0.08未満	−	−	−	−	−	−	−	−
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	0.1未満	−	−	−	−	−	−	−	−
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	−	−	−	0.0002未満	−	−	−	−	−	−	−	−
16	1,4−ジオキサン	0.05mg/L以下	−	−	−	0.005未満	−	−	−	−	−	−	−	−
17	シス−1,2−ジクロロエチレン及び トランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	−	−	−	0.004未満	−	−	−	−	−	−	−	−
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	−	−	−	0.002未満	−	−	−	−	−	−	−	−
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	−	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	−	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	−	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.11	−	−	0.06未満	−	−	0.06未満	−	−	0.17	−	−
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満	−	−	0.006未満	−	−	0.006未満	−	−	0.006未満	−	−
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満	−	−	0.009未満	−	−	0.009未満	−	−	0.009未満	−	−
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	−	−	0.008未満	−	−	0.008未満	−	−	0.008未満	−	−
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	0.1未満	−	−	−	−	−	−	−	−
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	−	−	−	0.02未満	−	−	−	−	−	−	−	−
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	−	−	−	0.03未満	−	−	−	−	−	−	−	−
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	0.1未満	−	−	−	−	−	−	−	−
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	−	−	−	14	−	−	−	−	−	−	−	−
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	−	−	−	0.005未満	−	−	−	−	−	−	−	−
39	塩化物イオン	200mg/L以下	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	19
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	−	−	−	16	−	−	−	−	−	−	−	−
41	蒸発残留物	500mg/L以下	−	−	−	120	−	−	−	−	−	−	−	−
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	−	−	−	0.02未満	−	−	−	−	−	−	−	−
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	−	−	−	0.000001未満	−	−	−	−	−	−	−	−
44	2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	−	−	−	0.000001未満	−	−	−	−	−	−	−	−
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	−	−	−	0.005未満	−	−	−	−	−	−	−	−
46	フェノール類	0.005mg/L以下	−	−	−	0.0005未満	−	−	−	−	−	−	−	−
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	5.8以上8.6以下	8.3	8.3	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3	8.4	8.3	8.3	8.2	8.3
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合