

仕 様 書

1. 品 名 水道用次亜塩素酸ソーダ（液体）
6 % 1 箱（20kg）
2. 品 質 JWVA K 120:2008 の品質一級で、補充時についても品質が保持
されているものであること。
3. 搬 入 町の指定する日に各水源地へ搬入・補充をおこなうこと。搬
入・補充後は速やかに水源地ごとの搬入数量・補充数量（箱数。
補充後の次亜タンク内残量）の報告を文書にておこなうこと。
4. 点 検 水道用次亜塩素酸ソーダ搬入時に、琴浦町内（東伯地区）の各
水源地に設置してある滅菌機の定期点検をおこない、点検結果
を文書により報告すること。
5. 備 考 琴浦町内（東伯地区）滅菌機設置水源地数・・・5箇所
箱搬入水源数・・・5箇所
（東伯第1、3、4、6水源地、ガーデンヒルズ水源地）
搬入期間・・・契約日の翌日から令和6年3月31日
搬入予定頻度・・・月1回程度
年間補充予定量（全体）・・・300箱（20kg/箱）程度
※但し、この数量は契約期間における予定数量であり、実際に
は状況により変動し、使用数量を保証するものではない。）