令和5年度　水質検査結果

東伯地区　≪浄水≫	採水場所	役場本庁舎

	項　目	基準値												
	検査年月日		4月20日	5月17日	6月22日	7月18日	8月24日	9月20日	10月17日	11月13日	12月12日	1月22日	2月13日	3月12日
	水温(℃)		16.6℃	17.7℃	23.7℃	25.4℃	26.3℃	25.8℃	21.9℃	7.1℃	15.1℃	12.3℃	10.1℃	10.8℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.24	0.16	0.25	0.21	0.17	0.24	0.28	0.18	0.24	0.24	0.14	0.28
2	一般細菌	100個./mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	—
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	—
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	—
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	—
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	—
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	—
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.004未満	－	－	－	－	—
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.001未満	－	0.001未満	－	—
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.1	－	－	2.3	－	－	2.1	2.9	－	2.2	－	—
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.08未満	－	－	－	－	—
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	—
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	—
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	—
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.004未満	－	－	－	－	—
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	—
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	—
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	—
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	—
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	0.06未満	－	0.06未満	－	—
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	0.002未満	－	0.002未満	－	—
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満	－	－	0.006未満	－	－	0.006未満	0.006未満	－	0.006未満	－	—
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	0.003未満	－	0.003未満	－	—
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	0.01未満	－	0.01未満	－	—
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.001未満	－	0.001未満	－	—
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	0.01未満	－	0.01未満	－	—
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	0.003未満	－	0.003未満	－	—
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	0.003未満	－	0.003未満	－	—
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満	－	－	0.009未満	－	－	0.009未満	0.009未満	－	0.009未満	－	—
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	0.008未満	－	0.008未満	－	—
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	—
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	—
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.03未満	－	－	－	－	—
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	—
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	－	－	－	13	－	－	－	－	—
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	—
39	塩化物イオン	200mg/L以下	19	15	17	15	15	16	19	18	20	15	15	16
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	－	－	－	－	－	－	48	－	－	－	－	—
41	蒸発残留物	500mg/L以下	－	－	－	－	－	－	150	－	－	－	－	—
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	—
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	—
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	—
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	—
46	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	—
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3　未満
48	pH値	5.8以上8.6以下	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1　未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5　未満
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和5年度　水質検査結果

東伯地区　≪浄水≫	採水場所	中尾公民館

	項　目	基準値												
	検査年月日		4月20日	5月17日	6月22日	7月18日	8月24日	9月20日	10月17日	11月13日	12月12日	1月22日	2月13日	3月12日
	水温(℃)		16.1℃	17.7℃	21.3℃	22.7℃	26.7℃	24.7℃	22.3℃	8.2℃	14.8℃	12.6℃	11.5℃	12.6℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.28	0.14	0.20	0.12	0.15	0.23	0.17	0.20	0.17	0.19	0.19	0.18
2	一般細菌	100個./mL以下	0	0	0	2	4	3	0	0	0	0	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	—
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	—
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	—
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	—
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	—
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	—
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.004未満	－	－	－	－	—
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.001未満	－	0.001未満	－	—
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.8	2.9	－	2.2	－	—
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.08未満	－	－	－	－	—
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	—
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	—
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	—
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.004未満	－	－	－	－	—
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	—
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	—
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	—
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	—
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	0.06未満	－	0.06未満	－	—
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	0.002未満	－	0.002未満	－	—
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満	－	－	0.006未満	－	－	0.006未満	0.006未満	－	0.006未満	－	—
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	0.003未満	－	0.003未満	－	—
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	0.01未満	－	0.01未満	－	—
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.001未満	－	0.001未満	－	—
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	0.01未満	－	0.01未満	－	—
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	0.003未満	－	0.003未満	－	—
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	0.003未満	－	0.003未満	－	—
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満	－	－	0.009未満	－	－	0.009未満	0.009未満	－	0.009未満	－	—
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	0.008未満	－	0.008未満	－	—
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	—
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	—
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.03未満	－	－	－	－	—
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	—
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	－	－	－	20	－	－	－	－	—
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	—
39	塩化物イオン	200mg/L以下	24	15	21	22	22	25	27	27	27	26	26	26
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	－	－	－	－	－	－	42	－	－	－	－	—
41	蒸発残留物	500mg/L以下	－	－	－	－	－	－	160	－	－	－	－	—
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	—
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	—
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	—
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	—
46	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	—
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3　未満
48	pH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.7	7	7.1	7.1	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	3	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1　未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5　未満
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和5年度　水質検査結果

東伯地区　≪浄水≫	採水場所	三保児童館

	項　目	基準値												
	検査年月日		4月20日	5月17日	6月22日	7月18日	8月24日	9月20日	10月17日	11月13日	12月12日	1月29日	2月13日	3月12日
	水温(℃)		16.1℃	17.4℃	22.8℃	24.7℃	29.3℃	25.2℃	23.6℃	17.3℃	15.7℃	11.6℃	11.6℃	11.8℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.28	0.16	0.20	0.11	0.11	0.12	0.3	0.12	0.27	0.16	0.12	0.17
2	一般細菌	100個./mL以下	0	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	—
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	—
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	—
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	—
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	—
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	—
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.004未満	－	－	－	－	—
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.001未満	－	0.001未満	－	—
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－	－	－	－	－	－	1.1	2.9	－	－	－	—
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.08未満	－	－	－	－	—
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	—
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	—
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	—
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.004未満	－	－	－	－	—
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	—
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	—
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	—
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	—
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	0.06未満	－	0.06未満	－	—
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	0.002未満	－	0.002未満	－	—
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満	－	－	0.006未満	－	－	0.006未満	0.006未満	－	0.006未満	－	—
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	0.003未満	－	0.003未満	－	—
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	0.01未満	－	0.01未満	－	—
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.001未満	－	0.001未満	－	—
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	0.01未満	－	0.01未満	－	—
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	0.003未満	－	0.003未満	－	—
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	0.003未満	－	0.003未満	－	—
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満	－	－	0.009未満	－	－	0.009未満	0.009未満	－	0.009未満	－	—
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	0.008未満	－	0.008未満	－	—
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	—
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	—
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.03未満	－	－	－	－	—
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	—
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	－	－	－	16	－	－	－	－	—
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	—
39	塩化物イオン	200mg/L以下	24	14	18	17	14	16	26	18	28	16	16	18
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	－	－	－	－	－	－	41	－	－	－	－	—
41	蒸発残留物	500mg/L以下	－	－	－	－	－	－	140	－	－	－	－	—
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	—
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	—
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	—
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	—
46	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	—
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3　未満
48	pH値	5.8以上8.6以下	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	2	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1　未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5　未満
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和5年度　水質検査結果

東伯地区　≪浄水≫	採水場所	ガーデンヒルズ公民館

	項　目	基準値												
	検査年月日		4月20日	5月17日	6月22日	7月18日	8月24日	9月20日	10月17日	11月13日	12月12日	1月22日	2月13日	3月12日
	水温（℃）		18.2℃	19.9℃	23.4℃	24.2℃	28.4℃	26.2℃	22.6℃	7.3℃	16.4℃	13.5℃	12.9℃	12.9℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.24	0.34	0.26	0.20	0.17	0.18	0.12	0.19	0.17	0.14	0.12
2	一般細菌	100個./mL以下	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	—
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－	—
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	—
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	—
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	—
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	—
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	—
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.001未満	－	0.001未満	－	—
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.8	－	－	2.7	－	－	2.9	2.9	－	2.9	－	—
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	－	0.08未満	－	－	－	－	－	－	－	—
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－	—
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	—
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	—
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	—
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	—
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	—
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	—
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	—
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	0.06未満	－	0.06未満	－	—
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	0.002未満	－	0.002未満	－	—
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満	－	－	0.006未満	－	－	0.006未満	0.006未満	－	0.006未満	－	—
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	0.003未満	－	0.003未満	－	—
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	0.01未満	－	0.01未満	－	—
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.001未満	－	0.001未満	－	—
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	0.01未満	－	0.01未満	－	—
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	0.003未満	－	0.003未満	－	—
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	0.003未満	－	0.003未満	－	—
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満	－	－	0.009未満	－	－	0.009未満	0.009未満	－	0.009未満	－	—
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	0.008未満	－	0.008未満	－	—
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－	—
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	—
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	0.03未満	－	－	－	－	－	－	－	—
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－	—
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	15	－	－	－	－	－	－	－	—
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	—
39	塩化物イオン	200mg/L以下	16	17	17	17	17	16	17	17	17	17	17	17
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	－	－	－	46	－	－	－	－	－	－	－	—
41	蒸発残留物	500mg/L以下	－	－	－	160	－	－	－	－	－	－	－	—
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	—
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	—
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	—
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	—
46	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	—
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3　未満
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1　未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5　未満
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和5年度　水質検査結果

赤碕地区　≪浄水≫	採水場所	赤碕地区公民館

	項　目	基準値												
	検査年月日		4月24日	5月16日	6月15日	7月11日	8月7日	9月11日	10月12日	11月7日	12月11日	1月10日	2月5日	3月6日
	水温(℃)		15.7℃	18.7℃	20.4℃	22.0℃	25.6℃	24.3℃	21.1℃	17.1℃	14.8℃	13.1℃	11.2℃	11.3℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.37	0.24	0.36	0.34	0.25	0.21	0.19	0.24	0.26	0.15	0.21	0.12
2	一般細菌	100個./mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	−	−	−	−	−	0.0003未満	−	−	−	−	−	−
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	−	−	−	−	−	0.00005未満	−	−	−	−	−	−
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−	−
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−	−
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−	−
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	−	−	−	−	−	0.002未満	−	−	−	−	−	−
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	−	−	−	−	−	0.004未満	−	−	−	−	−	−
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	−	−	−	−	−	0.2	−	−	−	−	−	−
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	−	−	−	−	−	0.08未満	−	−	−	−	−	−
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	−	−	0.1未満	−	−	−	−	−	−
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	−	−	−	−	−	0.0002未満	−	−	−	−	−	−
16	1,4−ジオキサン	0.05mg/L以下	−	−	−	−	−	0.005未満	−	−	−	−	−	−
17	シス−1,2−ジクロロエチレン及び トランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	−	−	−	−	−	0.004未満	−	−	−	−	−	−
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	−	−	−	−	−	0.002未満	−	−	−	−	−	−
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−	−
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−	−
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−	−
22	塩素酸	0.6mg/L以下	−	−	0.06未満	−	−	0.06未満	−	−	0.06未満	−	−	0.06未満
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	−	−	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−	0.002未満
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	−	−	0.006未満	−	−	0.006未満	−	−	0.006未満	−	−	0.006未満
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	−	−	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−	0.01未満
27	臭素酸	0.01mg/L以下	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	−	−	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−	0.01未満
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	−	−	0.009未満	−	−	0.009未満	−	−	0.009未満	−	−	0.009未満
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	−	−	0.008未満	−	−	0.008未満	−	−	0.008未満	−	−	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	−	−	0.1未満	−	−	−	−	−	−
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	−	−	−	−	−	0.02未満	−	−	−	−	−	−
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	−	−	−	−	−	0.03未満	−	−	−	−	−	−
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	−	−	0.1未満	−	−	−	−	−	−
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	−	−	−	−	−	9.7	−	−	−	−	−	−
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	−	−	−	−	−	0.005未満	−	−	−	−	−	−
39	塩化物イオン	200mg/L以下	9.6	10	9.9	0.98	9.8	9.6	9.6	9.7	10	9.9	10	10
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	−	−	−	−	−	26	−	−	−	−	−	−
41	蒸発残留物	500mg/L以下	−	−	−	−	−	120	−	−	−	−	−	−
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	−	−	−	−	−	0.02未満	−	−	−	−	−	−
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	−	−	−	−	−	0.000001未満	−	−	−	−	−	−
44	2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	−	−	−	−	−	0.000001未満	−	−	−	−	−	−
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	−	−	−	−	−	0.005未満	−	−	−	−	−	−
46	フェノール類	0.005mg/L以下	−	−	−	−	−	0.0005未満	−	−	−	−	−	−
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7	7.2	7.5	7.4	7.1	7.3	7.4	7.1	7.2	7.4
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	判　定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和5年度　水質検査結果

赤碕地区　≪浄水≫	採水場所	旧以西小学校

	項　目	基準値												
	検査年月日		4月24日	5月16日	6月15日	7月11日	8月7日	9月11日	10月12日	11月7日	12月11日	1月10日	2月5日	3月6日
	水温(℃)		14.3℃	16.2℃	23.1℃	24.3℃	28.9℃	25.2℃	19.9℃	17.9℃	12.2℃	8.3℃	5.6℃	7.9℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.24	0.22	0.28	0.23	0.33	0.20	0.22	0.26	0.17	0.19	0.17	0.21
2	一般細菌	100個./mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	－
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－	－
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	－	0.08未満	－	－	－	－	－	－	－	－
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－	－
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	－	－	0.08	－	－	0.08	－	－	0.06未満	－	－
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満	－	－	0.006未満	－	－	0.006未満	－	－	0.006未満	－	－
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.003未満	－	－	0.03未満	－	－	0.003未満	－	－	0.03未満	－	－
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満	－	－	0.009未満	－	－	0.009未満	－	－	0.009未満	－	－
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－	－
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	0.03未満	－	－	－	－	－	－	－	－
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－	－
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	7.5	－	－	－	－	－	－	－	－
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	0.05未満	－	－	－	－	－	－	－	－
39	塩化物イオン	200mg/L以下	6.8	6.9	7	7	6.8	6.9	6.8	6.8	7.1	6.8	6.7	6.9
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	－	－	－	21	－	－	－	－	－	－	－	－
41	蒸発残留物	500mg/L以下	－	－	－	78	－	－	－	－	－	－	－	－
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
46	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	判　定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和5年度　水質検査結果

赤碕地区　≪浄水≫	採水場所	上中村公民館

	項　目	基準値												
	検査年月日		4月24日	5月16日	6月15日	7月11日	8月7日	9月20日	10月12日	11月7日	12月11日	1月10日	2月5日	3月6日
	水温(℃)		14.6℃	16.6℃	19.4℃	21.7℃	25.3℃	23.1℃	20.9℃	17.7℃	12.7℃	9.5℃	6.5℃	8.3℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.37	0.17	0.44	0.22	0.1	0.37	0.49	0.29	0.10	0.12	0.17	0.11
2	一般細菌	100個./mL以下	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	−	−	−	0.0003未満	−	−	−	−	−	−	−	−
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	−	−	−	0.00005未満	−	−	−	−	−	−	−	−
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	0.002	−	−	−	−	−	−	−	−
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	−	−	−	0.002未満	−	−	−	−	−	−	−	−
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	−	−	−	0.004未満	−	−	−	−	−	−	−	−
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	−	−	−	0.1未満	−	−	−	−	−	−	−	−
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	−	−	−	0.08未満	−	−	−	−	−	−	−	−
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	0.1未満	−	−	−	−	−	−	−	−
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	−	−	−	0.0002未満	−	−	−	−	−	−	−	−
16	1,4−ジオキサン	0.05mg/L以下	−	−	−	0.005未満	−	−	−	−	−	−	−	−
17	シス−1,2−ジクロロエチレン及び トランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	−	−	−	0.004未満	−	−	−	−	−	−	−	−
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	−	−	−	0.002未満	−	−	−	−	−	−	−	−
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	−	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	−	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	−	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	−	−	0.06未満	−	−	0.07	−	−	0.06未満	−	−
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満	−	−	0.006未満	−	−	0.006未満	−	−	0.006未満	−	−
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満	−	−	0.009未満	−	−	0.009未満	−	−	0.009未満	−	−
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	−	−	0.008未満	−	−	0.008未満	−	−	0.008未満	−	−
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	0.1未満	−	−	−	−	−	−	−	−
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	−	−	−	0.02未満	−	−	−	−	−	−	−	−
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	−	−	−	0.03未満	−	−	−	−	−	−	−	−
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	0.1未満	−	−	−	−	−	−	−	−
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	−	−	−	14	−	−	−	−	−	−	−	−
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	−	−	−	0.005未満	−	−	−	−	−	−	−	−
39	塩化物イオン	200mg/L以下	18	18	18	18	18	18	18	18	19	18	18	18
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	−	−	−	17	−	−	−	−	−	−	−	−
41	蒸発残留物	500mg/L以下	−	−	−	110	−	−	−	−	−	−	−	−
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	−	−	−	0.02未満	−	−	−	−	−	−	−	−
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	−	−	−	0.000001未満	−	−	−	−	−	−	−	−
44	2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	−	−	−	0.000001未満	−	−	−	−	−	−	−	−
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	−	−	−	0.005未満	−	−	−	−	−	−	−	−
46	フェノール類	0.005mg/L以下	−	−	−	0.0005未満	−	−	−	−	−	−	−	−
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	5.8以上8.6以下	8.3	8.2	8.3	8.3	8.2	8.3	8.4	8.3	8.3	8.3	8.4	8.3
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合