

八橋地区公民館大会議室エアコン取替業務仕様書

1 納入場所及び数量

①八橋地区公民館大会議室 エアコン 2台

2 納入期限 令和6年7月19日

3 仕様

製品仕様は、以下のとおりとする。

①エアコン

項目	仕様
電源等	単相 200V 60Hz
冷房能力	9.0kw 以上
暖房能力	10.6kw 以上
APF(通年エネルギー効率)	5.1 以上
消費電力	冷房 3,000w 以下 暖房 3,200w 以下
ユニット本体外形寸法	295mm×799mm×385mm 以下
参考製品	日立エアコン RAS-XC90R2

4 その他

- ・納品時期が著しく遅延する場合、すみやかに社会教育課と協議すること。
- ・既存エアコンの室外機のみ撤去・処分すること。
※室内機（天井埋込式）については、撤去をしない。
- ・その他、本仕様書に定めのない事項について疑義が生じたときには、社会教育課と協議し、その指示によることとする。
- ・連絡先
琴浦町社会教育課 電話：0858-52-1161