

# 配分電盤 電工数算出表

物件名：東伯総合運動公園サッカー場夜間照明等新設工事

			名 称											
区 分	単位	電工（人）	照明操作盤		照明柱盤1・3・4・6		照明柱盤2・5							
開閉器，配分電盤		MC B の場合	開閉器個数	電工数（人）	開閉器個数	電工数（人）	開閉器個数	電工数（人）	開閉器個数	電工数（人）	開閉器個数	電工数（人）	修正表（開閉器，配分電番）	
													算 出 人 員	適用人員
開閉器 1 P 3 0 A	個	0. 211											3 人以上 ～ 4 人未満	3
〃 1 P 6 0 A	〃	0. 302											4 人 〃 ～ 5 人 〃	4
													5 人 〃 ～ 6 人 〃	5
開閉器 2 P 3 0 A	個	0. 264											6 人 〃 ～ 7 人 〃	6
〃 2 P 6 0 A	〃	0. 380	3. 0	1. 140	5	1. 900	6	2. 280					7 人 〃 ～ 8. 5人 〃	7
〃 2 P 1 0 0 A	〃	0. 526											8. 5 人 〃 ～ 10 人 〃	8
〃 2 P 2 2 5 A	〃	0. 741											10 人 〃 ～ 13 人 〃	10
〃 2 P 4 0 0 A	〃	0. 894											13 人 〃 ～ 16 人 〃	11
													16 人 〃 ～ 19 人 〃	12
開閉器 3 P 3 0 A	個	0. 387											19 人 〃 ～ 22 人 〃	15
〃 3 P 6 0 A	〃	0. 558			1	0. 558	1	0. 558					22 人 〃 ～ 26 人 〃	18
〃 3 P 1 0 0 A	〃	0. 708											26 人 〃 ～ 30 人 〃	21
〃 3 P 2 2 5 A	〃	1. 040											30 人 〃 ～ 35 人 〃	24
〃 3 P 4 0 0 A	〃	1. 260											35 人 〃 ～ 41 人 〃	28
													41 人 〃 ～ 48 人 〃	33
伝送ユニット・増幅器	個	0. 146	2	0. 292	1	0. 146	1	0. 146						
リモコントランス	〃	0. 050	1	0. 050										
リモコンリレー	〃	0. 084	1	0. 084	4	0. 336	5	0. 420						
T/U 4個用	〃	0. 050	1	0. 050	1	0. 050	2	0. 100						
タイムスイッチ	〃	0. 050	1	0. 050										
SPD	〃	0. 194	3	0. 582	3	0. 582	3	0. 582						
リモコンスイッチ 2L	〃	0. 084	2	0. 168										
リモコンスイッチ 4L	〃	0. 124	1	0. 124	1	0. 124								
リモコンスイッチ 5L	〃	0. 166	1	0. 166			1	0. 166						
LEDベースライト(650×200未満)	〃	0. 117	1	0. 117										
			2. 823		3. 696		4. 252							
			2. 823		3. 000		4. 000							