

P F A S（有機フッ素化合物）に係る水質検査結果（令和6年・琴浦町）

採水場所	採水日	検査結果	備考
赤碕地区公民館	令和6年2月7日	5ng/L 未満	上水道
旧以西小学校	令和6年2月7日	5ng/L 未満	上水道
上中村公民館	令和6年2月7日	5ng/L 未満	上水道
琴浦町役場本庁舎	令和6年1月30日	5ng/L 未満	上水道
中尾公民館	令和6年1月30日	5ng/L 未満	上水道
三保児童館	令和6年1月30日	5ng/L 未満	上水道
ガーデンヒルズ公民館	令和6年1月30日	5ng/L 未満	上水道
上法万公民館	令和6年9月9日	5ng/L 未満	簡易水道
上郷地区公民館	令和6年9月18日	5ng/L 未満	簡易水道
古長公民館	令和6年9月9日	5ng/L 未満	簡易水道
倉坂多目的集会所	令和6年9月18日	5ng/L 未満	簡易水道
大成公民館	令和6年9月18日	5ng/L 未満	簡易水道
三本杉ふるさと分校	令和6年9月9日	5ng/L 未満	簡易水道
岩本部落個人宅散水栓	令和6年9月18日	5ng/L 未満	簡易水道
野田集会所	令和6年9月18日	5ng/L 未満	簡易水道
平和公民館	令和6年9月9日	5ng/L 未満	簡易水道

※全ての採水場所において国の定めた暫定目標値(50ng/L未満)の10分の1未満