

照明器具リスト

更新前										更新後												
階	部屋名称	図面表記	照明器具種類	設置 台数 (台)	消費 電力 (w/台)	消費 電力 トータル	使用 時間 (h/年)	照明制御等				備考	型番例	設置 台数 (台)	消費 電力 (w/台)	消費 電力 トータル	使用 時間 (h/年)	照明制御等				備考
								人感 センサ	調光 機能	スケジュール	初期 照度							人感 センサ	調光 機能	スケジュール	初期 照度	
1階	無線室	E322	FHF32W×2	6	64	384	24									0	24					
1階	無線室	a131	非常照明 JE 13W×1	1	13	13	-					対象外				0	-				対象外	
1階	印刷室	D321	FHF32W×1	1	32	32	72									0	72					
1階	消火栓室	D201	FL20W×1	1	20	20	16									0	16					
1階	廊下・階段1	C322X	FHF32W×2(非常照明兼用)	1	64	64	2286					非常照明兼用				0	2286					
1階	廊下・階段1	XB	誘導灯 B級 片面型	1	0	0	-					対象外				0	-				対象外	
1階	上下水道課1	E322	FHF32W×2	18	64	1152	2286									0	2286					
1階	上下水道課1	a131	非常照明 JE 13W×1	3	13	39	-					対象外				0	-				対象外	
1階	会議室	E322	FHF32W×2	6	64	384	720									0	720					
1階	会議室	a131	非常照明 JE 13W×1	1	13	13	-					対象外				0	-				対象外	
1階	上下水道課2	E322	FHF32W×2	6	64	384	2286									0	2286					
1階	上下水道課2	a131	非常照明 JE 13W×1	6	13	78	-					対象外				0	-				対象外	
1階	戸籍	E322	FHF32W×2	6	64	384	2286									0	2286					
1階	戸籍	a131	非常照明 JE 13W×1	2	13	26	-					対象外				0	-				対象外	
1階	分庁・健康・税務	E322	FHF32W×2	12	64	768	2286									0	2286					
1階	分庁・健康・税務	a131	非常照明 JE 13W×1	2	13	26	-					対象外				0	-				対象外	
1階	出納室	E322	FHF32W×2	5	64	320	2286									0	2286					
1階	出納室	a131	非常照明 JE 13W×1	1	13	13	-					対象外				0	-				対象外	
1階	耐火書庫	D321	FHF32W×1	1	32	32	2286									0	2286					
1階	廊下1	C321	FHF32W×1	10	32	320	2286									0	2286					
1階	廊下1	a131	非常照明 JE 13W×1	3	13	39	-					対象外				0	-				対象外	
1階	廊下1	XB	誘導灯 B級 片面型	2	0	0	-					対象外				0	-				対象外	
1階	通路	I324	FHF32W×4	6	128	768	2286									0	2286					
1階	漏沸かし室	C321	FHF32W×1	1	32	32	508									0	508					
1階	漏沸かし室	Q20	FL20W×1	1	20	20	508									0	508					
1階	漏沸かし室	a91	非常照明 JE 9W×1	1	9	9	-					対象外				0	-				対象外	
1階	廊下	K24	FHT24W×1	8	24	192	2286									0	2286					
1階	廊下	a131	非常照明 JE 13W×1	2	13	26	-					対象外				0	-				対象外	
1階	廊下	XB	誘導灯 B級 片面型	1	0	0	-					対象外				0	-				対象外	
1階	風除室	K24	FHT24W×1	2	24	48	2286									0	2286					
1階	風除室	a91	非常照明 JE 9W×1	2	9	18	-					対象外				0	-				対象外	
1階	ポーチ	U13W	IL54W×1 (防雨)	1	54	54	4380									0	4380					
1階	宿直室	J100	FHG50+60W	1	110	110	508									0	508					
1階	宿直室	a91	非常照明 JE 9W×1	1	9	9	-					対象外				0	-				対象外	
1階	女子トイレ	M13	EFD13W×1	4	13	52	762									0	762					
1階	女子トイレ	M21	EFD21W×1	5	21	105	762									0	762					
1階	女子トイレ	R20	FL20W×1	2	20	40	762									0	762					
1階	男子トイレ	M13	EFD13W×1	4	13	52	762									0	762					
1階	男子トイレ	M21	EFD21W×1	5	21	105	762									0	762					
1階	男子トイレ	R20	FL20W×1	2	20	40	762									0	762					
1階	多目的トイレ	M21	EFD21W×1	2	21	42	762	○								0	762					
1階	多目的トイレ	T18	FDL18W×1	1	18	18	762	○								0	762					
1階	階段室2	K24	FHT24W×1	3	24	72	2286									0	2286					
1階	階段室2	e322X	FHF32W×2 PA9(非常照明兼用)	1	64	64	2286					非常照明兼用				0	2286					
1階	階段室2	XB	誘導灯 B級 片面型	1	0	0	-					対象外				0	-				対象外	
1階	相談室	C'322	FHF32W×2(非常照明兼用)	1	64	64	36					非常照明兼用				0	36				対象外	
1階	相談室	a91	非常照明 JE 9W×1	1	9	9	-					対象外				0	-				対象外	
1階	休憩室	C'322	FHF32W×2(非常照明兼用)	1	64	64	72					非常照明兼用				0	72					
1階	休憩室	a91	非常照明 JE 9W×1	1	9	9	-					対象外				0	-				対象外	
1階	倉庫	D201	FL20W×1	1	20	20	36									0	36					
1階	EVホール	I324	FHF32W×4	15	128	1920	2286									0	2286					
1階	EVホール	M13	EFD13W×1	2	13	26	2286									0	2286					
1階	EVホール	a131	非常照明 JE 13W×1	3	13	39	-					対象外				0	-				対象外	
1階	EVホール	YB	誘導灯 B級 両面型	1	0	0	-					対象外				0	-				対象外	
1階	EVホール	XB	誘導灯 B級 片面型	1	0	0	-					対象外				0	-				対象外	
1階	玄関風除室	S27	FML27W×1	2	27	54	2286									0	2286					
1階	玄関風除室	a91	非常照明 JE 9W×1	2	9	18	-					対象外				0	-				対象外	
1階	玄関ポーチ	O32W	FDL32W×1 (防雨)	8																		

照明器具リスト

			更新前				更新後				更新前				更新後							
階	部屋名称	図面表記	照明器具種類	設置 台数 (台)	消費 電力 (w/台)	消費 電力 トータル	使用 時間 (h/年)	照明制御等				備考	型番例	設置 台数 (台)	消費 電力 (w/台)	消費 電力 トータル	使用 時間 (h/年)	照明制御等				備考
								人感 センサ	調光 機能	スケジュール	初期 照度							人感 センサ	調光 機能	スケジュール	初期 照度	
3階	多目的トイレ	R20	FL20W×1	1	20	20	762	○								0	762					
3階	女子トイレ	M13	EFD13W×1	4	13	52	762									0	762					
3階	女子トイレ	M21	EFD21W×1	5	21	105	762									0	762					
3階	女子トイレ	R20	FL20W×1	2	20	40	762									0	762					
3階	男子トイレ	M13	EFD13W×1	4	13	52	762									0	762					
3階	男子トイレ	M21	EFD21W×1	5	21	105	762									0	762					
3階	男子トイレ	R20	FL20W×1	2	20	40	762									0	762					
3階	階段室2	K24	FHT24W×1	2	24	48	2286									0	2286					
3階	階段室2	e322X	FHF32W×2 PA9(非常照明兼用)	1	64	64	2286					非常照明兼用				0	2286					
3階	階段室2	b201	FL20W×1 GL	2	20	40	2286									0	2286					
3階	廊下2	K24	FHT24W×1	7	24	168	2286									0	2286					
3階	廊下2	a131	非常照明 JE 13W×1	2	13	26	-						対象外			0	-				対象外	
3階	廊下2	XB	誘導灯 B級 片面型	1	0	0	-						対象外			0	-				対象外	
3階	倉庫1	D321	FHF32W×1	2	32	64	36									0	36				対象外	
3階	倉庫2	D321	FHF32W×1	1	32	32	36									0	36					
3階	EVホール	I324	FHF32W×4	5	128	640	3000									0	3000					
3階	EVホール	K32	FHT32W×1	4	32	128	3000									0	3000					
3階	EVホール	a131	非常照明 JE 13W×1	2	13	26	-						対象外			0	-				対象外	
3階	EVホール	Y'B	誘導灯 B級 両面型	1	0	0	-						対象外			0	-				対象外	
3階	調整室	L'24	FHT24W×1	3	24	72	960									0	960					
3階	調整室	P60	JDR60W×1	3	60	180	960															
3階																0	0				対象外	
3階	調整室	a91	非常照明 JE 9W×1	1	9	9	-						対象外			0	-				対象外	
3階	集会ホール	a301H	非常照明 JE 30W×1 (高天井型)	4	30	120	-						対象外			0	-				対象外	
3階	集会ホール	XB	誘導灯 B級 片面型	2	0	0	-						対象外			0	-				対象外	
3階	ステージ	a301H	非常照明 JE 30W×1 (高天井型)	2	30	60	-						対象外			0	-				対象外	
3階	客席照明	コード吊ペンダント	NL16109. NK03304	12	65	780	-									0	-					
3階	客席照明	ダウンライト1	NL75858K	70	90	6300	-									0	-					
3階	客席照明	ダウンライト2	NL75846K	8	90	720	-									0	-					
3階	客席照明	ブラケット	NL86902	8	54	432	-									0	-					
3階	客席照明	間接蛍光灯	FSA41065A	28	32	896	-									0	-					
3階	演出照明	B	ボーターライト	1	4050	4050	-						対象外			0	-				対象外	
3階	演出照明	SP	サスペンションスポットライト	6	500	3000	-						対象外			0	-				対象外	
3階	演出照明	UH	アッパー・ホリゾンライト	1	4050	4050	-						対象外			0	-				対象外	
3階	演出照明	LH	ロー・ホリゾンライト	5	810	4050	-						対象外			0	-				対象外	
3階	演出照明	1・2CL	第1・2シーリングスポットライト	8	1000	8000	-						対象外			0	-				対象外	
3階	演出照明	FS	フロントサイドスポットライト	4	1000	4000	-						対象外			0	-				対象外	
3階	演出照明	CP	センターピンスポットライト	1	500	500	-						対象外			0	-				対象外	
外構	街路灯	V220	NH220W×1 (街路灯)	3	220	660	4380					外構				0	4380				対象外	
外構	車庫照明	D322	FHF32W×2	3	64	192	36					外構				0	36				対象外	
																		</				