

空調設備リスト

可能性調査業務における参考資料・入替等の検討で正確な数値が必要と思われる場合には現地調査にて確認すること。

管理 番号	部屋名称	室内機						室外機				台数 (台)	空調能力		消費電力		設置年	備考
		管理番号	型番	タイプ	空調能力 (kW)		台数	空調種類	型番	メーカー	設置場所		冷房	暖房	冷房	暖房		
					冷房	暖房							(kW)	(kW)	(kW)	(kW)		
AC-1	1F上下水道課	AC-1-1	PFFY-P45LRM	床置埋込	4.5	5.0	6	氷蓄熱パッケージ	PUHY-P450MKHB	三菱	地上	1	34.1	40.0	8.57	9.01	H18	氷蓄熱利用中止中 ※室内機型番は想定
	1F建設住宅課	AC-1-1	PFFY-P45LRM	床置埋込	4.5	5.0	4											
AC-2	1F会議室	—	※不明	床置埋込	4.5	5.0	2	氷蓄熱パッケージ	PUHY-P560MKHB	三菱	地上	1	41.5	50.0	11.77	11.77	H18	氷蓄熱利用中止中 ※室内機型番は想定
	1F上下水道課中央監視システム	—	※不明	床置埋込	4.5	5.0	2											
	1F分庁総合窓口	—	※不明	床置埋込	4.5	5.0	2											
	1F旧出納室(書庫)	—	※不明	天井カセット	2.5	2.7	1											
	1F通路	—	※不明	天井カセット	4.5	5.0	1											
	1Fエントランス	—	※不明	天井カセット	5.6	6.3	1											
	1Fエントランス	—	※不明	天井カセット	5.6	6.3	1											
	1Fエントランス	—	※不明	天井カセット	11.2	12.5	1											
AC-3	1F図書室絵本コーナー	AC-3-1	PLFY-P56EMG8	天井カセット	5.6	6.3	1	電気式ビル用マルチ	PUHY-GRP224DMG7-BSG	三菱	地上	1	56.0	63.0	15.40	17.10	R4	
	1F図書室	AC-3-2	PLFY-P80EMG8	天井カセット	8.0	9.0	7		PUHY-GRP335KDMG8-BSG									
AC-4	2F農林水産課	AC-4-1	PFFY-P45LRM	床置埋込	4.5	5.0	6	氷蓄熱パッケージ	PUHY-P560MKHB	三菱	地上	1	41.5	50	11.77	11.77	H18	氷蓄熱利用中止中 ※室内機型番は想定
	2F農業委員会	AC-4-1	PFFY-P45LRM	床置埋込	4.5	5.0	4											
	2F会議室 1	AC-4-2	※不明	天井カセット	4.5	5.0	1											
AC-5	2F土地改良区	—	PFFY-P45LRMG7	床置埋込	4.5	5.0	4	電気式ビル用マルチ	PUHY-GRP224DMG7-BSG PUHY-GRP335KDMG8-BSG	三菱	R階	1	56.0	63.0	15.40	17.10	R4	
	2F作業スペース	—	PFFY-P45LRMG7	床置埋込	4.5	5.0	4											
	2Fロビー	—	PFFY-P112EMG8	天井カセット	11.2	12.5	1											
	2F通路	—	PFFY-P28LMG7	天井カセット	2.8	3.2	1											
AC-6	3F廊下	AC-6-1	PLFY-P45LMG9	天井カセット	4.5	5.0	1	電気式ビル用マルチ	PUHY-RP560DMG9-BS	三菱	R階	1	56.0	63.0	18.00	17.10	R4	
	3FEVホール	AC-6-2	PLFY-P56LMG9	天井カセット	5.6	6.3	1											
	3F会議室 1	AC-6-3	PLFY-P71HMG	天井カセット	7.1	8.0	1											
	3F会議室 2	AC-6-3	PLFY-P71HMG	天井カセット	7.1	8.0	1											
	3F会議室 3	AC-6-3	PLFY-P71HMG	天井カセット	7.1	8.0	1											
	3F中会議室	AC-6-3	PLFY-P71HMG	天井カセット	7.1	8.0	2											
	3F商工会	AC-6-4	PFFY-P45LRMG9	床置埋込	4.5	5.0	2											
	3F物置	AC-6-4	PFFY-P45LRMG9	床置埋込	4.5	5.0	2											
AC-7 AC-8	ホール	—	PFAV-P800M-E	床置ダクト	71	80	1	設備用インバーター	PUHV-P560M-E PUHV-P280M-E	三菱	R階	1	71.0	80.0	25.8	22.6	H18	
AC-9	1F図書事務コーナー		MPLZ-RP80AA2	天井カセット	7.1	8.0	1	電気式パッケージ	MLPZ-WRP80HA	三菱	地上	1	7.1	8.0	1.68	1.99	H18	
AC-10	1F無線室	—	PUZ-ERMP63KA14-BS	天井カセット	5.6	6.3	1	電気式パッケージ	PUZ-ERMP63KA14-BS	三菱	地上	1	5.6	6.3	1.44	1.47	R6	
AC-14	3F調整室	—	MULZ-RX32JS-IN	壁掛け	3.2	4.5	1	電気式パッケージ	MULZ-RX32JS	三菱	R階	1	3.2	4.5	0.77	1.20	H18	故障中
AC-12	1F宿直室	—	CS-X286	壁掛け	2.8	4.0	1	電気式パッケージ	CU-S286C	Panasonic	地上	1	2.8	4.0	0.52	0.69	H28	※消費電力は想定値
AC-13	1F相談（休憩）室	—	MSZ-SV22R-W	壁掛け	2.2	2.5	1	電気式パッケージ	MUZ-SV22RE	三菱	地上	1	2.2	2.5	0.42	0.47	H18	
AC-13-2	1F授乳室	—	R224AESE	壁掛け	2.2	2.5	1	電気式パッケージ	R224AESE	ダイキン	地上	1	2.2	2.5	0.60	0.60	R5	※消費電力は想定値
AC-15	2F控室東	—	MLZ-RX28JS-IN	壁掛け	2.8	4.0	1	電気式パッケージ	MULZ-RX28JS	三菱	地上	1	2.8	4.0	0.67	1.06	H18	
AC-16	2F控室西	—	MLZ-RX40JS-IN	壁掛け	4.0	5.6	1	電気式パッケージ	MULZ-RX40JS	三菱	地上	1	4.0	5.6	1.24	1.76	H18	故障中
AC-17	1F印刷室	—	MSZ-SV25R	壁掛け	2.5	2.8	1	電気式パッケージ	MUZ-SV25RE	三菱	地上	1	2.5	2.8	0.49	0.52	H18	
AC-11	3Fサーバー室	—	MPLZ-RP63AA2	天井カセット	5.6	6.3	1	電気式パッケージ	MPUZ-WRP63HA-BS	三菱	3Fテラス	1	5.6	6.3	1.40	1.40	H18	※消費電力は想定値
AC-11	3F倉庫	—	MPLZ-RP63AA2	天井カセット	5.6	6.3	1	電気式パッケージ	MPUZ-WRP63HA-BS	三菱	3Fテラス	1	5.6	6.3	1.40	1.40	H18	※消費電力は想定値

換気設備

階	管理 番号	部屋名称	換気扇種類	換気扇型式	設置 台数 (台)	消費 電力 (kw)	換気量 (m3/h)	付加機能			備考
								CO2 センサ	人感 センサ	その他	
1階	F7	無線室	ダクト用換気扇（低騒音形）	VD-13ZC6-C	1	15.0	120.0	無し	無し		
1階	B	上下水道課	自然給気ユニット 角形 壁取付	P-13KQU2	2	-	-	無し	無し		
1階	B	建設住宅課	自然給気ユニット 角形 壁取付	P-13KQU2	1	-	-	無し	無し		
1階	A	会議室	自然給気ユニット 角形 壁取付	P-13KQU2	1	-	-	無し	無し		
1階	A	上下水道課中央監視システム	自然給気ユニット 角形 壁取付	P-13KQU2	1	-	-	無し	無し		
1階	A	分庁総合窓口	自然給気ユニット 角形 壁取付	P-13KQU2	1	-	-	無し	無し		
1階	C	旧出納室	自然給気ユニット 天井取付	P-13TQU2	1	-	-	無し	無し		
1階	F1	給湯室	天井埋込形換気扇（低騒音オール金属タイプ）	VD-23ZP6	1	106.0	700.0	無し	無し		
1階	E2	旧宿直室	天井埋込型換気扇（24時間換気機能付）	VD-10ZLC6-S	1	8.8	85.0	無し	無し		
1階	F1	旧宿直室	天井埋込形換気扇（低騒音オール金属タイプ）	VD-23ZP6	1	106.0	700.0	無し	無し		
1階	B	旧宿直室	自然給気ユニット 角形 壁取付	P-13KQU2	1	-	-	無し	無し		
1階	F5	女子トイレ	天井埋込形換気扇（低騒音）	VD-15ZC6	1	15.5	167.0	無し	無し		
1階	F5	男子トイレ	天井埋込形換気扇（低騒音）	VD-15ZC6	1	15.5	167.0	無し	無し		
1階	F1	相談室	天井埋込形換気扇（低騒音オール金属タイプ）	VD-23ZP6	1	106.0	700.0	無し	無し		
1階	E2	倉庫	天井埋込型換気扇（24時間換気機能付）	VD-10ZLC6-S	1	8.8	85.0	無し	無し		
1階	D	倉庫	自然給気ユニット 天井取付	P-13TQU2	1	-	-	無し	無し		
1階	D	図書館事務室	自然給気ユニット 天井取付	P-13TQU2	1	-	-	無し	無し		
1階	E1	図書館事務室	天井埋込型換気扇（24時間換気機能付）	VD-15ZLC6-S	1	15.5	167.0	無し	無し		
1階	A	図書館	自然給気ユニット 角形 壁取付	P-13KQU2	2	-	-	無し	無し		
1階	E1	図書館	天井埋込型換気扇（24時間換気機能付）	VD-15ZLC6-S	2	15.5	167.0	無し	無し		
1階	E2	図書館	天井埋込型換気扇（24時間換気機能付）	VD-10ZLC6-S	1	8.8	85.0	無し	無し		
1階	A	閉架書庫	自然給気ユニット 角形 壁取付	P-13KQU2	1	-	-	無し	無し		
1階	F7	閉架書庫	ダクト用換気扇（低騒音形）	VD-13ZC6-C	1	15.0	120.0	無し	無し		
1階	D	EVホール	自然給気ユニット 天井取付	P-13TQU2	1	-	-	無し	無し		
1階	A	EVホール	自然給気ユニット 角形 壁取付	P-13KQU2	2	-	-	無し	無し		
1階	A	デッドSP	自然給気ユニット 角形 壁取付	P-13KQU2	1	-	-	無し	無し		
1階	不明	VIPルーム	パイプ用ファン	V-08PSD	1	4.6	85.0	無し	無し		
2階	B	男子更衣室	自然給気ユニット 角形 壁取付	P-13KQU2	1	-	-	無し	無し		
2階	不明	男子更衣室	※天井埋込形換気扇	VD-13ZC6-C	1	15.0	120.0	無し	無し		
2階	B	会議室	自然給気ユニット 角形 壁取付	P-13KQU2	1	-	-	無し	無し		
2階	B	農業委員会事務室	自然給気ユニット 角形 壁取付	P-13KQU2	2	-	-	無し	無し		
2階	B	赤碓町土地改良区	自然給気ユニット 角形 壁取付	P-13KQU2	1	-	-	無し	無し		
2階	A	農林水産課ミーティングスペース	自然給気ユニット 角形 壁取付	P-13KQU2	1	-	-	無し	無し		
2階	A	農林水産課	自然給気ユニット 角形 壁取付	P-13KQU2	2	-	-	無し	無し		
2階	F6	多目的トイレ	天井埋込形換気扇（低騒音）	VD-13ZC6	1	15.0	120.0	無し	無し		
2階	F1	湯沸室	天井埋込形換気扇（低騒音オール金属タイプ）	VD-23ZP6	1	106.0	700.0	無し	無し		
2階	F5	女子トイレ	天井埋込形換気扇（低騒音）	VD-15ZC6	1	15.5	167.0	無し	無し		
2階	F5	男子トイレ	天井埋込形換気扇（低騒音）	VD-15ZC6	1	15.5	167.0	無し	無し		
2階	D	ロビー	自然給気ユニット 天井取付	P-13TQU2	1	-	-	無し	無し		
2階	F3	ロビー	天井埋込形換気扇（低騒音インテリア格子タイプ）	VD-20ZXK6-C	1	46.0	380.0	無し	無し		
2階	F4	ロビー	天井埋込形換気扇（低騒音インテリア格子タイプ）	VD-15ZXP6-C	1	23.0	190.0	無し	無し		
2階	なし	多目的ホール	-	-	なし	-	-	無し	無し		
2階	B	楽屋	自然給気ユニット 角形 壁取付	P-13KQU2	2	-	-	無し	無し		
2階	E2	楽屋	天井埋込型換気扇（24時間換気機能付）	VD-10ZLC6-S	2	8.8	85.0	無し	無し		
3階	F7	サーバー室	ダクト用換気扇（低騒音形）	VD-13ZC6-C	1	15.0	120.0	無し	無し		
3階	B	サーバー室	自然給気ユニット 角形 壁取付	P-13KQU2	1	-	-	無し	無し		
3階	E1	厚生室	天井埋込型換気扇（24時間換気機能付）	VD-15ZLC6-S	1	15.5	167.0	無し	無し		
3階	D	厚生室	自然給気ユニット 天井取付	P-13TQU2	1	-	-	無し	無し		
3階	F4	女子更衣室	天井埋込形換気扇（低騒音インテリア格子タイプ）	VD-15ZXP6-C	1	23.0	190.0	無し	無し		
3階	E4	廊下（事務所スペース内）	中間取付形ダクトファン（消音タイプ）	V-23ZMS4	2	95.0	610.0	無し	無し		
3階	D	書庫	自然給気ユニット 天井取付	P-13TQU2	1	-	-	無し	無し		
3階	F7	中会議室	ダクト用換気扇（低騒音形）	VD-13ZC6-C	1	15.0	120.0	無し	無し		
3階	D	中会議室	自然給気ユニット 天井取付	P-13TQU2	1	-	-	無し	無し		
3階	A	第1会議室	自然給気ユニット 角形 壁取付	P-13KQU2	1	-	-	無し	無し		
3階	A	第2会議室	自然給気ユニット 角形 壁取付	P-13KQU2	1	-	-	無し	無し		
3階	A	第3会議室	自然給気ユニット 角形 壁取付	P-13KQU2	1	-	-	無し	無し		
3階	A	琴浦町商工会赤碓支所	自然給気ユニット 角形 壁取付	P-13KQU2	2	-	-	無し	無し		
3階	F6	多目的トイレ	天井埋込形換気扇（低騒音）	VD-13ZC6	1	15.0	120.0	無し	無し		
3階	F1	湯沸室	天井埋込形換気扇（低騒音オール金属タイプ）	VD-23ZP6	1	106.0	700.0	無し	無し		
3階	F5	女子トイレ	天井埋込形換気扇（低騒音）	VD-15ZC6	1	15.5	167.0	無し	無し		
3階	F5	男子トイレ	天井埋込形換気扇（低騒音）	VD-15ZC6	1	15.5	167.0	無し	無し		
3階	なし	倉庫	-	-	なし	-	-	無し	無し		
3階	F4	倉庫（東）	天井埋込形換気扇（低騒音インテリア格子タイプ）	VD-15ZXP6-C	1	23.0	190.0	無し	無し		
3階	E1	調整室	天井埋込型換気扇（24時間換気機能付）	VD-15ZLC6-S	1	15.5	167.0	無し	無し		
3階	F4	EVホール・廊下	天井埋込形換気扇（低騒音インテリア格子タイプ）	VD-15ZXP6-C	1	23.0	190.0	無し	無し		
3階	不明	EVホール・廊下	※自然給気ユニット	不明	1	-	-	無し	無し		
3階	F8	多目的ホール	有圧換気扇（低騒音単相）	EF-20YSB	1	32.0	780.0	無し	無し		
3階	E3	多目的ホール	天井埋込型換気扇（低騒音インテリア格子タイプ）	VD-20ZXP6-C	1	62.0	480.0	無し	無し		
3階	A	多目的ホール	自然給気ユニット 角形 壁取付	P-13KQU2	5	-	-	無し	無し		
3階	E3	ステージキャットウォーク	天井埋込型換気扇（低騒音インテリア格子タイプ）	VD-20ZXP6-C	1	62.0	480.0	無し	無し		
3階	A	ステージキャットウォーク	自然給気ユニット 角形 壁取付	P-13KQU2	1	-	-	無し	無し		
3階	F8	テンドスペース（冷暖房機器・配管）	有圧換気扇（低騒音単相）	EF-20YSB	1	32.0	780.0	無し	無し		

ポンプ類リスト

[illegible]

給湯器リスト

[illegible]