令和7年度　水質検査結果

赤碕地区　≪浄水≫	採水場所	赤碕地区公民館

	項　目	基準値	4月16日	5月12日	6月9日	7月9日	8月6日	9月8日	10月8日	11月12日	12月2日	1月14日	2月12日	3月3日
	検査年月日		4月16日	5月12日	6月9日	7月9日	8月6日	9月8日	10月8日	11月12日	12月2日	1月14日	2月12日	3月3日
	水温(℃)		12.5℃	17.9℃	20.1℃	23.6℃	25.1℃	25.2℃	21.8℃	17.8℃	17.5℃	15.5℃	16.2℃	16.6℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.16	0.16	0.23	0.11	0.15	0.22	0.2	0.25	0.24	0.4	0.41	0.12
2	一般細菌	100個./mL以下	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0003未満	---	---	---	---	---	---
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	---	---	---	---	0.00005未満	---	---	---	---	---	---
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	---	---	---	---	---	0.2	---	---	---	---	---	---
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	---	---	---	---	0.08未満	---	---	---	---	---	---
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	---	---	0.06未満	---	---	0.06未満	---	---	0.06未満	---	---	0.06未満
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	---	---	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---	0.006未満
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満
27	臭素酸	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	---	---	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---	0.009未満
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	---	---	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	---	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	---	---	---	---	0.03未満	---	---	---	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	---	---	---	---	9.7	---	---	---	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	10	10	11	10	10	10	9.9	12	12	12	12	12
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	---	---	---	---	---	26	---	---	---	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	---	---	---	---	---	110	---	---	---	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値またはpH値/℃	5.8以上8.6以下	7.6/19	7.5/23	7.4/23	7.4/23	7.4/24	7.4/24	7.3/21	7.6/17	7.6/17	7.6/16	7.6/15	7.6/17
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	判　定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和7年度　水質検査結果

赤碕地区　≪浄水≫	採水場所	旧以西小学校

	項　目	基準値	4月16日	5月12日	6月9日	7月9日	8月6日	9月8日	10月8日	11月12日	12月2日	1月14日	2月3日	3月3日
	検査年月日		4月16日	5月12日	6月9日	7月9日	8月6日	9月8日	10月8日	11月12日	12月2日	1月14日	2月3日	3月3日
	水温(℃)		10.6℃	16.6℃	21.7℃	29.1℃	32.3℃	30.5℃	24.3℃	17.5℃	14.7℃	7.2℃	5.6℃	9.1℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.13	0.17	0.22	0.13	0.17	0.10	0.13	0.21	0.21	0.21	0.25	0.20
2	一般細菌	100個./mL以下	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	---	---	0.0003未満	---	---	---	---	---	---	---	---
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	---	---	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	---	---	0.08未満	---	---	---	---	---	---	---	---
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	---	---	0.07	---	---	0.1	---	---	0.06	---	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	---	---	0.03未満	---	---	---	---	---	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	---	---	7.6	---	---	---	---	---	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	6.7	6.6	6.7	6.9	6.8	6.9	6.8	7	6.8	6.9	6.8	6.7
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	---	---	---	21	---	---	---	---	---	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	---	---	---	81	---	---	---	---	---	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値またはpH値/℃	5.8以上8.6以下	7.8/19	7.9/22	7.9/24	7.9/25	8.0/24	8.0/24	8.0/22	7.9/17	7.9/18	7.8/16	7.8/16	7.9/17
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	判　定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和7年度　水質検査結果

赤碕地区　≪浄水≫	採水場所	上中村公民館

	項　目	基準値	4月16日	5月12日	6月9日	7月9日	8月6日	9月8日	10月8日	11月12日	12月2日	1月14日	2月3日	3月3日
	検査年月日		4月16日	5月12日	6月9日	7月9日	8月6日	9月8日	10月8日	11月12日	12月2日	1月14日	2月3日	3月3日
	水温(℃)		11.5℃	15.8℃	19.0℃	24.3℃	25.7℃	25.1℃	21.8℃	15.2℃	13.8℃	7.5℃	6.1℃	9.2℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.23	0.15	0.24	0.20	0.16	0.11	0.10	0.10	0.13	0.15	0.18	0.10
2	一般細菌	100個./mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	---	---	0.0003未満	---	---	---	---	---	---	---	---
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	---	---	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	---	---	0.08未満	---	---	---	---	---	---	---	---
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.1	---	---	0.12	---	---	0.13	---	---	0.07	---	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	---	---	0.03未満	---	---	---	---	---	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	---	---	15	---	---	---	---	---	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	---	---	---	17	---	---	---	---	---	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	---	---	---	110	---	---	---	---	---	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値またはpH値/℃	5.8以上8.6以下	8.3/19	8.3/22	8.3/23	8.3/24	8.3/24	8.3/24	8.3/22	8.4/17	8.4/18	8.4/16	8.4/15	8.3/18
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和7年度　水質検査結果

東伯地区　≪浄水≫	採水場所	役場本庁舎

	項　目	基準値	4月17日	5月14日	6月10日	7月15日	8月7日	9月9日	10月6日	11月5日	12月4日	1月19日	2月17日	3月9日
	検査年月日		4月17日	5月14日	6月10日	7月15日	8月7日	9月9日	10月6日	11月5日	12月4日	1月19日	2月17日	3月9日
	水温(℃)		13.2℃	19.0℃	21.8℃	26.8℃	28.6℃	27.1℃	23.3℃	20.1℃	16.3℃	11.8℃	8.2℃	12.0℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.22	0.23	0.21	0.18	0.2	0.2	0.19	0.19	0.17	0.20	0.29	0.23
2	一般細菌	100個./mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.0003未満	---	---	---	---	---
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.00005未満	---	---	---	---	---
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.5	---	---	2.5	---	---	2.2	---	---	2.7	---	---
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.08未満	---	---	---	---	---
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	---	---	0.06未満	---	---	0.06未満	---	---	0.06未満	---	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.03未満	---	---	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	---	---	---	---	---	12	---	---	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	16	16	16	15	15	14	14	15	15	16	16	17
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	---	---	---	---	---	---	50	---	---	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	---	---	---	---	---	---	140	---	---	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値またはpH値/℃	5.8以上8.6以下	6.7/20	6.6/21	6.6/23	6.6/24	6.6/24	6.6/23	6.6/24	6.7/19	6.7/16	6.7/15	6.6/14	6.7/15
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和7年度　水質検査結果

東伯地区　≪浄水≫	採水場所	中尾公民館	※水道施設の修繕のため、令和7年10月以降　は杉下公民館

	項　目	基準値	4月17日	5月14日	6月10日	7月22日	8月7日	9月9日	10月6日	11月5日	12月4日	1月19日	2月17日	3月9日
	検査年月日		4月17日	5月14日	6月10日	7月22日	8月7日	9月9日	10月6日	11月5日	12月4日	1月19日	2月17日	3月9日
	水温(℃)		14.6℃	18.3℃	20.6℃	25.6℃	27.2℃	25.4℃	23.6℃	20.6℃	17.1℃	11.9℃	10.3℃	11.7℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.16	0.19	0.17	0.15	0.10	0.10	0.16	0.10	0.12	0.10	0.12	0.11
2	一般細菌	100個./mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.0003未満	---	---	---	---	---
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.00005未満	---	---	---	---	---
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.001	---	---	---	---	---
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.8	---	---	---	---	---
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.08未満	---	---	---	---	---
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	---	---	0.06未満	---	---	0.06未満	---	---	0.06未満	---	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.03未満	---	---	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	---	---	---	---	---	22	---	---	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	26	26	26	25	26	26	26	19	19	19	19	19
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	---	---	---	---	---	---	45	---	---	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	---	---	---	---	---	---	170	---	---	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値またはpH値/℃	5.8以上8.6以下	7.2/20	7.2/21	7.2/23	7.2/24	7.3/25	7.3/23	7.3/24	7.2/19	7.2/16	7.2/15	7.2/14	7.2/15
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和7年度　水質検査結果

東伯地区　≪浄水≫	採水場所	三保児童館

	項　目	基準値	4月17日	5月14日	6月10日	7月22日	8月7日	9月9日	10月6日	11月5日	12月4日	1月19日	2月17日	3月9日
	検査年月日		4月17日	5月14日	6月10日	7月22日	8月7日	9月9日	10月6日	11月5日	12月4日	1月19日	2月17日	3月9日
	水温(℃)		15.6℃	19.2℃	22.2℃	27.3℃	30.1℃	27.2℃	22.9℃	18.6℃	15.8℃	12.7℃	11.6℃	11.3℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.10	0.10	0.10	0.3	0.2	0.10	0.1	0.32	0.19	0.19	0.19	0.20
2	一般細菌	100個./mL以下	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.0003未満	---	---	---	---	---
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.00005未満	---	---	---	---	---
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	---	---	---	---	---	---	1.3	---	---	---	---	---
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.08未満	---	---	---	---	---
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	---	---	0.06未満	---	---	0.06未満	---	---	0.06未満	---	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.03未満	---	---	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	---	---	---	---	---	11	---	---	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	21	21	24	15	16	13	13	18	19	21	24	22
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	---	---	---	---	---	---	37	---	---	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	---	---	---	---	---	---	110	---	---	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	---	---	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値またはpH値/℃	5.8以上8.6以下	6.7/21	6.6/22	6.7/23	6.6/24	6.6/25	6.5/24	6.5/23	6.6/19	6.6/17	6.6/15	6.7/15	6.7/15
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和7年度　水質検査結果

東伯地区　≪浄水≫	採水場所	ガーデンヒルズ公民館

	項　目	基準値											
	検査年月日		4月17日	5月14日	6月10日	7月15日	8月7日	9月9日	10月6日	11月5日	12月4日	1月19日	2月17日	3月9日
	水温(℃)		16.0℃	19.6℃	23.2℃	25.3℃	27.9℃	28.2℃	23.5℃	19.6℃	16.9℃	13.3℃	11.9℃	12.6℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.16	0.13	0.18	0.11	0.10	0.15	0.15	0.11	0.11	0.14	0.10	0.15
2	一般細菌	100個./mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	---	---	0.0003未満	---	---	---	---	---	---	---	---
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	---	---	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.7	---	---	2.8	---	---	3	---	---	2.7	---	---
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	---	---	0.08未満	---	---	---	---	---	---	---	---
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	---	---	0.06未満	---	---	0.06未満	---	---	0.06未満	---	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	---	---	0.03未満	---	---	---	---	---	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	---	---	15	---	---	---	---	---	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	17	17	17	16	17	17	17	17	17	17	17	17
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	---	---	---	46	---	---	---	---	---	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	---	---	---	150	---	---	---	---	---	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値またはpH値/℃	5.8以上8.6以下	7.4/21	7.3/22	7.4/23	7.4/23	7.4/25	7.4/23	7.3/24	7.4/20	7.4/17	7.4/15	7.4/15	7.4/15
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和7年度　水質検査結果

東伯地区　≪浄水≫	採水場所	上法万公民館

	項　目	基準値	4月23日	5月21日	6月18日	7月22日	8月26日	9月24日	10月21日	11月20日	12月11日	1月21日	2月19日	3月16日
	検査年月日		4月23日	5月21日	6月18日	7月22日	8月26日	9月24日	10月21日	11月20日	12月11日	1月21日	2月19日	3月16日
	水温(℃)		15.0℃	20.0℃	21.0℃	27.0℃	28.0℃	24.0℃	20.0℃	14.0℃	10.0℃	4.0℃	6.0℃	6.0℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30	0.30
2	一般細菌	100個./mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	0.0003未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	0.08未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	---	0.06未満	---	---	0.06未満	---	---	0.06未満	---	---	0.06未満	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	---	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---	0.006未満	---
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---
27	臭素酸	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	---	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---	0.009未満	---
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	---	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---	0.008未満	---
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	0.03未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	14	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	12	13	12	12	12	13	12	12	13	13	12	13
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	---	51	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	---	140	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値またはpH値/℃	5.8以上8.6以下	7.0/21	7.0/23	7.0/23	7.0/24	7.0/24	7.0/24	7.0/21	7.0/17	7.0/20	7.0/17	7.0/15	7.1/17
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和7年度　水質検査結果

東伯地区　≪浄水≫	採水場所	上郷地区公民館

	項　目	基準値	4月17日	5月14日	6月17日	7月15日	8月20日	9月17日	10月6日	11月6日	12月4日	1月19日	2月17日	3月9日
	検査年月日		4月17日	5月14日	6月17日	7月15日	8月20日	9月17日	10月6日	11月6日	12月4日	1月19日	2月17日	3月9日
	水温(℃)		12.0℃	17.0℃	20.0℃	24.0℃	23.0℃	25.0℃	22.0℃	14.0℃	9.0℃	5.0℃	4.0℃	5.0℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.40	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30	0.30	0.40	0.20	0.30	0.30	0.30
2	一般細菌	100個./mL以下	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	---	0.0003未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	---	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	---	0.08未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	---	---	0.06未満	---	---	0.06未満	---	---	0.06未満	---	---	0.06未満
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	---	---	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---	0.006未満
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満
27	臭素酸	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	---	---	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---	0.009未満
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	---	---	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	---	0.03未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	---	10	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	9.6	9.4	9.3	9.3	9.4	9.5	9.5	9.3	9.4	9.4	9.4	9.7
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	---	---	27	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	---	---	120	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値またはpH値/℃	5.8以上8.6以下	7.7/21	7.8/23	7.8/23	7.8/22	7.8/23	7.7/24	7.7/25	7.7/18	7.8/18	7.7/17	7.8/14	7.8/16
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和7年度　水質検査結果

東伯地区　≪浄水≫	採水場所	古布庄地区公民館

	項　目	基準値	4月23日	5月21日	6月18日	7月30日	8月26日	9月24日	10月21日	11月20日	12月11日	1月21日	2月19日	3月16日
	検査年月日		4月23日	5月21日	6月18日	7月30日	8月26日	9月24日	10月21日	11月20日	12月11日	1月21日	2月19日	3月16日
	水温(℃)		14.0℃	17.0℃	22.0℃	28.3℃	26.0℃	23.0℃	19.0℃	13.0℃	11.0℃	6.0℃	3.0℃	8.0℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.30	0.10	0.10	0.13	0.30	0.20	0.20	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30
2	一般細菌	100個./mL以下	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	0.0003未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	---	1.9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	0.08未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	---	0.06未満	---	---	0.06未満	---	---	0.06未満	---	---	0.06未満	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	---	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---	0.006未満	---
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---
27	臭素酸	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	---	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---	0.009未満	---
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	---	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---	0.008未満	---
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	0.03未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	9.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	11	11	10	10	10	10	9.9	10	10	10	10	10
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	---	38	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	---	120	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値またはpH値/℃	5.8以上8.6以下	6.8/21	6.8/23	6.8/23	6.8/24	6.8/24	7.0/24	6.9/22	7.0/17	6.9/19	7.0/18	7.0/15	7.0/18
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和7年度　水質検査結果

東伯地区　≪浄水≫	採水場所	倉坂多目的集会所

	項　目	基準値											
	検査年月日		4月17日	5月14日	6月17日	7月15日	8月20日	9月17日	10月8日	11月6日	12月4日	1月19日	2月17日	3月9日
	水温(℃)		12.0℃	18.0℃	16.0℃	18.0℃	19.0℃	19.0℃	45936.0℃	15.0℃	7.0℃	11.0℃	2.0℃	7.0℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.30	20.00	0.40	0.20	0.30	0.10	0.20
2	一般細菌	100個./mL以下	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	0	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	---	---	0.0003未満	---	---	陰性	---	---	---	---	---
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	---	---	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	---	---	---	0.6	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	---	---	0.08未満	---	---	---	---	---	---	---	---
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	---	---	0.06未満	---	---	---	---	---	0.06未満	---	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.06未満	---	---	0.002未満	---	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---	0.002未満	---	---	0.006未満	---	---
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.006未満	---	---	0.003未満	---	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.003未満	---	---	0.01未満	---	---
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.01未満	---	---	0.001未満	---	---
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.001未満	---	---	0.01未満	---	---
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.01未満	---	---	0.003未満	---	---
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---	0.003未満	---	---	0.009未満	---	---
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---	0.009未満	---	---	0.008未満	---	---
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	0.1未満	---	---	0.008未満	---	---	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	---	---	0.03未満	---	---	---	---	---	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	---	---	14	---	---	---	---	---	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	11	11	11	11	11	11	---	11	11	11	11	11
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	---	---	---	43	---	---	11	---	---	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	---	---	---	140	---	---	---	---	---	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	---	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値またはpH値/℃	5.8以上8.6以下	7.5/21	7.4/22	7.5/23	7.5/22	7.4/23	7.3/24	0.3未満	7.4/18	7.5/18	7.5/18	7.5/14	7.6/18
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	7.4/24	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	異常でない	1未満	1未満	1未満	1未満	2
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
									0.5未満					
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和7年度　水質検査結果

東伯地区　≪浄水≫	採水場所	大成公民館

	項　目	基準値											
	検査年月日		4月17日	5月14日	6月17日	7月15日	8月20日	9月17日	10月6日	11月6日	12月4日	1月19日	2月17日	3月9日
	水温(℃)		11.0℃	12.0℃	17.0℃	21.0℃	23.0℃	24.0℃	22.0℃	18.0℃	9.0℃	9.0℃	5.0℃	6.0℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.20	0.20	0.30	0.50	0.50	0.50	0.40	0.40	0.20	0.50	0.30	0.30
2	一般細菌	100個./mL以下	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	---	---	0.0003未満	---	---	---	---	---	---	---	---
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	---	---	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.7	---	---	2.7	---	---	3	---	---	3.0	---	---
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	---	---	0.08未満	---	---	---	---	---	---	---	---
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	---	---	0.06未満	---	---	0.06未満	---	---	0.06未満	---	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	---	---	0.03未満	---	---	---	---	---	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	---	---	12	---	---	---	---	---	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	12	12	12	11	11	11	12	12	12	11	12	12
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	---	---	---	36	---	---	---	---	---	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	---	---	---	110	---	---	---	---	---	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値またはpH値/℃	5.8以上8.6以下	7.7/21	7.6/22	7.8/23	7.0/22	7.3/24	7.2/24	7.2/24	7.2/19	7.7/18	7.0/17	7.6/15	7.7/17
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和7年度　水質検査結果

東伯地区　≪浄水≫	採水場所	三本杉ふるさと分校

	項　目	基準値	4月30日	5月21日	6月18日	7月22日	8月26日	9月24日	10月21日	11月20日	12月11日	1月21日	2月19日	3月16日
	検査年月日		4月30日	5月21日	6月18日	7月22日	8月26日	9月24日	10月21日	11月20日	12月11日	1月21日	2月19日	3月16日
	水温(℃)		15.0℃	18.0℃	22.0℃	27.0℃	26.0℃	22.0℃	19.0℃	13.0℃	8.0℃	5.0℃	5.0℃	4.0℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.34	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.30
2	一般細菌	100個./mL以下	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	0.0003未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	---	0.4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	0.08未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	---	0.06未満	---	---	0.06未満	---	---	0.06未満	---	---	0.06未満	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	---	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---	0.006未満	---
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	0.01未満
27	臭素酸	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	0.01未満
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	0.003未満
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	---	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---	0.009未満	0.009未満
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	---	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	0.06	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	6.3	6.5	6.4	6.4	6.4	6.5	6.3	6.5	6.5	6.6	6.4	6.6
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	---	29	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	---	98	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値またはpH値/℃	5.8以上8.6以下	7.0/18	7.4/23	7.4/23	7.4/24	7.4/24	7.4/24	7.4/21	7.4/18	7.4/19	7.5/18	7.5/17	7.5/19
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	2	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和7年度　水質検査結果

東伯地区　≪浄水≫	採水場所	岩本部落個人宅

	項　目	基準値	4月17日	5月14日	6月17日	7月15日	8月20日	9月17日	10月6日	11月6日	12月4日	1月19日	2月17日	3月9日
	検査年月日		4月17日	5月14日	6月17日	7月15日	8月20日	9月17日	10月6日	11月6日	12月4日	1月19日	2月17日	3月9日
	水温(℃)		13.0℃	12.0℃	20.0℃	23.0℃	26.0℃	25.0℃	22.0℃	17.0℃	10.0℃	9.0℃	6.0℃	8.0℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2	一般細菌	100個./mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	---	0.0003未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	---	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	---	---	0.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	---	0.08未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	---	---	0.06未満	---	---	0.06未満	---	---	0.06未満	---	---	0.06未満
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	---	---	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---	0.006未満
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満
27	臭素酸	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	---	---	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---	0.009未満
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	---	---	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	---	0.03未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	---	9.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	10	10	10	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.3	10	10	10
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	---	---	25	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	---	---	120	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値またはpH値/℃	5.8以上8.6以下	7.6/21	7.6/23	7.9/23	7.6/23	7.6/24	7.6/24	7.6/24	7.6/20	7.7/19	7.6/17	7.6/15	7.6/17
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和7年度　水質検査結果

東伯地区　≪浄水≫	採水場所	野田集会所

	項　目	基準値											
	検査年月日		4月17日	5月14日	6月17日	7月15日	8月26日	9月17日	10月6日	11月6日	12月4日	1月19日	2月17日	3月9日
	水温(℃)		11.0℃	14.0℃	18.0℃	21.0℃	23.2℃	22.0℃	20.0℃	14.0℃	4.0℃	7.0℃	4.0℃	7.0℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.40	0.40	0.30	0.40	0.11	0.10	0.10	0.60	0.30	0.50	0.50	0.20
2	一般細菌	100個./mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	---	0.0003未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	---	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	---	---	0.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	---	0.08未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	---	---	0.06未満	---	---	0.09	---	---	0.06未満	---	---	0.06未満
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	---	---	0.017	---	---	0.023	---	---	0.016	---	---	0.008
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	---	---	0.005	---	---	0.003未満	---	---	0.004	---	---	0.005
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満
27	臭素酸	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	---	---	0.03	---	---	0.04	---	---	0.03	---	---	0.02
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	---	---	0.012	---	---	0.012	---	---	0.008	---	---	0.005
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	---	---	0.01	---	---	0.013	---	---	0.01	---	---	0.005
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	---	---	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---	0.009未満
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	---	---	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	---	---	0.04	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	---	0.03未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	---	11	---	---	---	---	---	---	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	11	11	11	11	11	11	11	10	10	11	11	10
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	---	---	30	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	---	---	110	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.7	0.7	0.5	0.7	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7
48	pH値またはpH値/℃	5.8以上8.6以下	7.6/22	7.7/23	7.7/23	7.7/23	7.6/24	7.5/24	7.7/24	7.7/19	7.8/18	7.6/17	7.4/15	7.6/17
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1	1	2	2	1	2	2	1	2	4
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.7	0.7	0.5未満	1	2
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合